

採水地：おおたかの森浄水場（浄水）

番号	項 目	水道法に基づく 水質基準値	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月1日	10月5日	11月9日	12月1日	1月5日	2月1日	3月1日	回数※
基01	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0									12
基02	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0									12
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003												1
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005												1
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001												1
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001												1
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001												1
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.002												1
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004									4
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001									4
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.6			1.8									4
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08												1
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.1												1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002												1
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005												1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004												1
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.002												1
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001												1
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001												1
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下	<0.000005			<0.000005									4
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001												1
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06									4
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002									4
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.007			0.006									4
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003									4
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.004			0.007									4
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			0.002									4
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.017			0.021									4
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003									4
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.006			0.007									4
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001			0.001									4
基32	ホルムアルデヒド	0.1 mg/l以下	<0.008			<0.008									4
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	<0.1												1
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.05			0.03									4
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03												1
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下	<0.1												1
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	17												1
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001			<0.001									4
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	21	20	22	18									12
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	57			73									4
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下	149			171									4
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02												1
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001												1
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001												1
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005												1
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005												1
基47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/l以下	0.9	0.7	0.6	0.9									12
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.6									12
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									12
基50	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									12
基51	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									12
基52	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									12

※水質検査計画に基づく年間検査回数

採水地：東部浄水場（浄水）

番号	項 目	水道法に基づく 水質基準値	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月1日	10月5日	11月9日	12月1日	1月5日	2月1日	3月1日	回数※
基01	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0									12
基02	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0									12
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003											1
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005											1
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001											1
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001											1
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001											1
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002											1
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004											4
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001											4
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.03											4
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		0.11											1
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.1											1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002											1
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005											1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004											1
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002											1
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001											1
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001											1
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下		<0.000005											4
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001											1
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下		0.08											4
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002											4
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下		0.015											4
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.003											4
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.007											4
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001											4
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		0.034											4
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.0060											4
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.012											4
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.001											4
基32	ホルムアルデヒド	0.1 mg/l以下		<0.008											4
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下		<0.1											1
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		0.03											4
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03											1
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下		<0.1											1
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		24											1
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		0											4
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	15	15	15	15									12
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下		64											4
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下		172											4
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02											1
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001											1
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001											1
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.005											1
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005											1
基47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/l以下	0.6	0.6	0.7	0.6									12
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9									12
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									12
基50	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									12
基51	色 度	5 度以下	1.7	2.1	2.1	2.0									12
基52	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									12

※水質検査計画に基づく年間検査回数

採水地：江戸川台浄水場（浄水）

番号	項 目	水道法に基づく 水質基準値	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月1日	10月5日	11月9日	12月1日	1月5日	2月1日	3月1日	回数※
基01	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0									12
基02	大腸菌	検出されないこと	0	0	不検出	0									12
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			<0.0003										1
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			<0.00005										1
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			<0.001										1
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			<0.001										1
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			<0.001										1
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			<0.002										1
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			<0.004										4
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			<0.001										4
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.73										4
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.12										1
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下			<0.1										1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			<0.0002										1
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			<0.005										1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			<0.004										1
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			<0.002										1
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			<0.001										1
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			<0.001										1
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/l以下			<0.000005										4
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下			<0.001										1
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下			<0.06										4
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			<0.002										4
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下			0.009										4
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下			0.003										4
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.01										4
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下			0.002										4
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.031										4
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下			0.004										4
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.01										4
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.002										4
基32	ホルムアルデヒド	0.1 mg/l以下			<0.008										4
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			<0.1										1
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										4
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			<0.03										1
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下			<0.1										1
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			24										1
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			<0.001										4
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	24	24	26	20									12
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			60										4
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下			162										4
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			<0.02										1
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			<0.000001										1
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			<0.000001										1
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			<0.005										1
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下			<0.0005										1
基47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/l以下	1.0	0.8	0.7	0.9									12
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6									12
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									12
基50	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									12
基51	色 度	5 度以下	0.7	0.8	0.7	0.6									12
基52	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									12

※水質検査計画に基づく年間検査回数

採水地：西平井浄水場（浄水）

番号	項 目	水道法に基づく 水質基準値	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月1日	10月5日	11月9日	12月1日	1月5日	2月1日	3月1日	回数※
基01	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0									12
基02	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	不検出									12
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				<0.0003									1
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				<0.00005									1
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001									1
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001									1
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001									1
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				<0.002									1
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004									4
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001									4
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.6			1.9									4
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				0.11									1
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1									1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				<0.0002									1
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				<0.005									1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下				<0.004									1
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				<0.002									1
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001									1
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001									1
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下	<0.000005			<0.000005									4
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下				<0.001									1
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06									4
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002									4
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.008			0.005									4
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003									4
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.005			0.006									4
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			0.002									4
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.02			0.019									4
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003									4
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.007			0.007									4
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001			0.001									4
基32	ホルムアルデヒド	0.1 mg/l以下	<0.008			<0.008									4
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下				<0.1									1
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.03			0.03									4
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				<0.03									1
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下				<0.1									1
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				15									1
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001			<0.001									4
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	20	18	21	17									12
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	56			67									4
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下	140			166									4
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				<0.02									1
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				<0.000001									1
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				<0.000001									1
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				<0.005									1
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下				<0.0005									1
基47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/l以下	0.9	0.6	0.6	0.9									12
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5									12
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									12
基50	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									12
基51	色 度	5 度以下	<0.5	0.5	0.5	<0.5									12
基52	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									12

※水質検査計画に基づく年間検査回数