

採水地：おおたかの森浄水場(浄水)

番号	項目	水道法に基づく 水質基準値	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月1日	10月5日	11月9日	12月1日	1月5日	2月1日	3月1日	回数※
基01	一般細菌	100 個/ml以下	0												12
基02	大腸菌	検出されないこと	0												12
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003												1
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005												1
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001												1
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001												1
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001												1
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.002												1
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004												4
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001												4
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.6												4
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08												1
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.1												1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002												1
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005												1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004												1
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.002												1
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001												1
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001												1
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs) 及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	0.0005 mg/l以下	<0.000005												4
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001												1
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06												4
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002												4
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.007												4
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003												4
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.004												4
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001												4
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.017												4
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003												4
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.006												4
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001												4
基32	ホルムアルデヒド	0.1 mg/l以下	<0.008												4
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	<0.1												1
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.05												4
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03												1
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下	<0.1												1
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	17												1
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001												4
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	21												12
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	57												4
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下	149												4
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02												1
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001												1
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001												1
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005												1
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005												1
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.9												12
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6												12
基49	味	異常でないこと	異常なし												12
基50	臭気	異常でないこと	異常なし												12
基51	色度	5 度以下	<0.5												12
基52	濁度	2 度以下	<0.1												12

※水質検査計画に基づく年間検査回数

採水地：東部浄水場（浄水）

番号	項目	水道法に基づく 水質基準値	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月1日	10月5日	11月9日	12月1日	1月5日	2月1日	3月1日	回数※
基01	一般細菌	100 個/ml以下	0												12
基02	大腸菌	検出されないこと	0												12
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下													1
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下													1
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下													1
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下													1
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下													1
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下													1
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下													4
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下													4
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下													4
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下													1
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下													1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下													1
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下													1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下													1
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下													1
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下													1
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下													1
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタネン酸 (PFOA)	0.00005 mg/l以下													4
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下													1
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下													4
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下													4
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下													4
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下													4
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下													4
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下													4
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下													4
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下													4
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下													4
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下													4
基32	ホルムアルデヒド	0.1 mg/l以下													4
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下													1
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下													4
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下													1
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下													1
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下													1
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下													4
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	15												12
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下													4
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下													4
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下													1
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下													1
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下													1
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下													1
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下													1
基47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/l以下	0.6												12
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.9												12
基49	味	異常でないこと	異常なし												12
基50	臭気	異常でないこと	異常なし												12
基51	色度	5 度以下	1.7												12
基52	濁度	2 度以下	<0.1												12

※水質検査計画に基づく年間検査回数

採水地：江戸川台浄水場（浄水）

番号	項目	水道法に基づく 水質基準値	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月1日	10月5日	11月9日	12月1日	1月5日	2月1日	3月1日	回数※
基01	一般細菌	100 個/ml以下	0												12
基02	大腸菌	検出されないこと	0												12
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下													1
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下													1
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下													1
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下													1
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下													1
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下													1
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下													4
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下													4
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下													4
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下													1
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下													1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下													1
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下													1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下													1
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下													1
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下													1
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下													1
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタネン酸 (PFOA)	0.00005 mg/l以下													4
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下													1
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下													4
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下													4
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下													4
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下													4
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下													4
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下													4
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下													4
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下													4
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下													4
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下													4
基32	ホルムアルデヒド	0.1 mg/l以下													4
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下													1
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下													4
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下													1
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下													1
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下													1
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下													4
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	24												12
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下													4
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下													4
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下													1
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下													1
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下													1
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下													1
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下													1
基47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/l以下	1.0												12
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6												12
基49	味	異常でないこと	異常なし												12
基50	臭気	異常でないこと	異常なし												12
基51	色度	5 度以下	0.7												12
基52	濁度	2 度以下	<0.1												12

※水質検査計画に基づく年間検査回数

採水地：西平井浄水場（浄水）

番号	項目	水道法に基づく 水質基準値	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月1日	10月5日	11月9日	12月1日	1月5日	2月1日	3月1日	回数※
基01	一般細菌	100 個/ml以下	0												12
基02	大腸菌	検出されないこと	0												12
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下													1
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下													1
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下													1
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下													1
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下													1
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下													1
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004												4
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001												4
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.6												4
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下													1
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下													1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下													1
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下													1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下													1
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下													1
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下													1
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下													1
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs) 及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下	<0.000005												4
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下													1
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06												4
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002												4
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.008												4
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003												4
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.005												4
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001												4
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.02												4
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003												4
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.007												4
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001												4
基32	ホルムアルデヒド	0.1 mg/l以下	<0.008												4
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下													1
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.03												4
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下													1
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下													1
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下													1
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001												4
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	20												12
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	56												4
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下	140												4
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下													1
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下													1
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下													1
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下													1
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下													1
基47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/l以下	0.9												12
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6												12
基49	味	異常でないこと	異常なし												12
基50	臭気	異常でないこと	異常なし												12
基51	色度	5 度以下	<0.5												12
基52	濁度	2 度以下	<0.1												12

※水質検査計画に基づく年間検査回数