

		住居系地域				商工業系地域			
敷地面積A (㎡)	必要 浸透量計 算 に用いる 敷地面積 (㎡)	Q: 必要 浸透量 (ℓ/時)	設置組合せ例		左記を設置 した場合の 合計の 設計浸透量 (ℓ/時)	Q: 必要 浸透量 (ℓ/時)	設置組合せ例		左記を設置 した場合の 合計の 設計浸透量 (ℓ/時)
			浸透枳 (基)	浸透 トレンチ (m)			浸透枳 (基)	浸透 トレンチ (m)	
0 ≤ 100	100	600	2	と 1	600	1,000	3	と 2	1,000
100 < A ≤ 200	200	1,200	3	と 3	1,200	2,000	5	と 5	2,000
200 < A ≤ 300	300	1,800	5	と 4	1,800	3,000	8	と 7	3,000
300 < A ≤ 400	400	2,400	6	と 6	2,400	4,000	10	と 10	4,000
400 < A ≤ 500	500	3,000	8	と 7	3,000	5,000	13	と 12	5,000
500 < A ≤ 600	600	3,600	9	と 9	3,600	6,000	15	と 15	6,000
600 < A ≤ 700	700	4,200	11	と 10	4,200	7,000	18	と 17	7,000
700 < A ≤ 800	800	4,800	12	と 12	4,800	8,000	20	と 20	8,000
800 < A ≤ 900	900	5,400	14	と 13	5,400	9,000	23	と 22	9,000
900 < A ≤ 1,000	1,000	6,000	15	と 15	6,000	10,000	25	と 25	10,000
1,000 < A ≤ 1,100	1,100	6,600	17	と 16	6,600	11,000	28	と 27	11,000
1,100 < A ≤ 1,200	1,200	7,200	18	と 18	7,200	12,000	30	と 30	12,000
1,200 < A ≤ 1,300	1,300	7,800	20	と 19	7,800	13,000	33	と 32	13,000
1,300 < A ≤ 1,400	1,400	8,400	21	と 21	8,400	14,000	35	と 35	14,000
1,400 < A ≤ 1,500	1,500	9,000	23	と 22	9,000	15,000	38	と 37	15,000
1,500 < A ≤ 1,600	1,600	9,600	24	と 24	9,600	16,000	40	と 40	16,000
1,600 < A ≤ 1,700	1,700	10,200	26	と 25	10,200	17,000	43	と 42	17,000
1,700 < A ≤ 1,800	1,800	10,800	27	と 27	10,800	18,000	45	と 45	18,000
1,800 < A ≤ 1,900	1,900	11,400	29	と 28	11,400	19,000	48	と 47	19,000
1,900 < A ≤ 2,000	2,000	12,000	30	と 30	12,000	20,000	50	と 50	20,000
2,000 < A ≤ 2,100	2,100	12,600	32	と 31	12,600	21,000	53	と 52	21,000
2,100 < A ≤ 2,200	2,200	13,200	33	と 33	13,200	22,000	55	と 55	22,000
2,200 < A ≤ 2,300	2,300	13,800	35	と 34	13,800	23,000	58	と 57	23,000
2,300 < A ≤ 2,400	2,400	14,400	36	と 36	14,400	24,000	60	と 60	24,000
2,400 < A ≤ 2,500	2,500	15,000	38	と 37	15,000	25,000	63	と 62	25,000
2,500 < A ≤ 2,600	2,600	15,600	39	と 39	15,600	26,000	65	と 65	26,000
2,600 < A ≤ 2,700	2,700	16,200	41	と 40	16,200	27,000	68	と 67	27,000
2,700 < A ≤ 2,800	2,800	16,800	42	と 42	16,800	28,000	70	と 70	28,000
2,800 < A ≤ 2,900	2,900	17,400	44	と 43	17,400	29,000	73	と 72	29,000
2,900 < A ≤ 3,000	3,000	18,000	45	と 45	18,000	30,000	75	と 75	30,000

注 1 住居系地域とは、第一種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域及び第一種・第二種並びに準住居地域を含む。

2 商工業系地域とは、近隣商業及び商業地域の外、準工業地域及び工業地域並びに工業専用地域を含む。

3 設置組合せ例の数量は、別図2、3と同等の構造の場合。それ以外の場合は、別紙1(1)～(4)により個別に算出すること。

4 別図2、3と同等の構造の場合、浸透枳1基分(200ℓ/時)と浸透トレンチ1m分(200ℓ/時)はそれぞれ互換できます。

		住居系地域				商工業系地域			
敷地面積A (㎡)	必要 浸透量計算 に用いる 敷地面積 (㎡)	Q: 必要 浸透量 (ℓ/時)	設置組合せ例		左記を設置 した場合の 合計の 設計浸透量 (ℓ/時)	Q: 必要 浸透量 (ℓ/時)	設置組合せ例		左記を設置 した場合の 合計 設計浸透量 (ℓ/時)
			浸透枳 (基)	浸透 トレンチ (m)			浸透枳 (基)	浸透 トレンチ (m)	
3,000<A≤3,100	3,100	18,600	47	と 46	18,600	31,000	78	と 77	31,000
3,100<A≤3,200	3,200	19,200	48	と 48	19,200	32,000	80	と 80	32,000
3,200<A≤3,300	3,300	19,800	50	と 49	19,800	33,000	83	と 82	33,000
3,300<A≤3,400	3,400	20,400	51	と 51	20,400	34,000	85	と 85	34,000
3,400<A≤3,500	3,500	21,000	53	と 52	21,000	35,000	88	と 87	35,000
3,500<A≤3,600	3,600	21,600	54	と 54	21,600	36,000	90	と 90	36,000
3,600<A≤3,700	3,700	22,200	56	と 55	22,200	37,000	93	と 92	37,000
3,700<A≤3,800	3,800	22,800	57	と 57	22,800	38,000	95	と 95	38,000
3,800<A≤3,900	3,900	23,400	59	と 58	23,400	39,000	98	と 97	39,000
3,900<A≤4,000	4,000	24,000	60	と 60	24,000	40,000	100	と 100	40,000
4,000<A≤4,100	4,100	24,600	62	と 61	24,600	41,000	103	と 102	41,000
4,100<A≤4,200	4,200	25,200	63	と 63	25,200	42,000	105	と 105	42,000
4,200<A≤4,300	4,300	25,800	65	と 64	25,800	43,000	108	と 107	43,000
4,300<A≤4,400	4,400	26,400	66	と 66	26,400	44,000	110	と 110	44,000
4,400<A≤4,500	4,500	27,000	68	と 67	27,000	45,000	113	と 112	45,000
4,500<A≤4,600	4,600	27,600	69	と 69	27,600	46,000	115	と 115	46,000
4,600<A≤4,700	4,700	28,200	71	と 70	28,200	47,000	118	と 117	47,000
4,700<A≤4,800	4,800	28,800	72	と 72	28,800	48,000	120	と 120	48,000
4,800<A≤4,900	4,900	29,400	74	と 73	29,400	49,000	123	と 122	49,000
4,900<A≤5,000	5,000	30,000	75	と 75	30,000	50,000	125	と 125	50,000
5,000<A≤5,100	5,100	30,600	77	と 76	30,600	51,000	128	と 127	51,000
5,100<A≤5,200	5,200	31,200	78	と 78	31,200	52,000	130	と 130	52,000
5,200<A≤5,300	5,300	31,800	80	と 79	31,800	53,000	133	と 132	53,000
5,300<A≤5,400	5,400	32,400	81	と 81	32,400	54,000	135	と 135	54,000
5,400<A≤5,500	5,500	33,000	83	と 82	33,000	55,000	138	と 137	55,000
5,500<A≤5,600	5,600	33,600	84	と 84	33,600	56,000	140	と 140	56,000
5,600<A≤5,700	5,700	34,200	86	と 85	34,200	57,000	143	と 142	57,000
5,700<A≤5,800	5,800	34,800	87	と 87	34,800	58,000	145	と 145	58,000
5,800<A≤5,900	5,900	35,400	89	と 88	35,400	59,000	148	と 147	59,000
5,900<A≤6,000	6,000	36,000	90	と 90	36,000	60,000	150	と 150	60,000

注 1 住居系地域とは、第一種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域及び第一種・第二種並びに準住居地域を含む。

2 商工業系地域とは、近隣商業及び商業地域の外、準工業地域及び工業地域並びに工業専用地域を含む。

3 設置組合せ例の数量は、別図2、3と同等の構造の場合。それ以外の場合は、別紙1(1)～(4)により個別に算出すること。

4 別図2、3と同等の構造の場合、浸透枳1基分(200ℓ/時)と浸透トレンチ1m分(200ℓ/時)はそれぞれ互換できます。