

耐震相談調査チェックシート

申込者 \_\_\_\_\_

※このチェックシートは申込時に担当者が図面又は申込者からの聞き取りにより記入します。

建 物 仕 様	建物重量	<input type="checkbox"/> 軽い建物：石綿スレート・鉄板葺 <input type="checkbox"/> 重い建物：棧瓦葺 <input type="checkbox"/> 非常に重い建物：土葺瓦屋根 土塗り壁	
	外壁材	<b>■耐力壁</b> <input type="checkbox"/> きずりを釘打ちした壁 <input type="checkbox"/> 構造用合板 <input type="checkbox"/> 構造用パネル(OSB) <input type="checkbox"/> 硬質木片セメント板 <input type="checkbox"/> フレキシブルボード <input type="checkbox"/> 石綿パーライト板 <input type="checkbox"/> 石綿ケイ酸カルシウム板 <input type="checkbox"/> 炭酸マグネシウム板 <input type="checkbox"/> パルプセメント板 <input type="checkbox"/> シーリングボード <input type="checkbox"/> ラスシート <b>■非耐力壁</b> <input type="checkbox"/> モルタル塗壁(木ずり下地) <input type="checkbox"/> 窯業系サイディング張り <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 耐力無	
	柱頭・柱脚接合部	<input type="checkbox"/> Ⅰ 平成12年建設省告示1460号に適合：ホールダウン金物等 <input type="checkbox"/> Ⅱ 3kN以上：羽子板ボルト、山形プレートVP、かど金物等 <input type="checkbox"/> Ⅲ 3kN未満：ほぞ差し、釘打ち、かすがい等 <input type="checkbox"/> 不明	
	木製筋かい接合部	<input type="checkbox"/> Ⅰ 2.0倍用金物筋かいプレート(BP-2)以上 <input type="checkbox"/> Ⅱ 1.5倍用金物筋かいプレート(BP) <input type="checkbox"/> Ⅲ 釘打ち(2-N75程度)以下 <input type="checkbox"/> 不明	
	床	<input type="checkbox"/> 合板 <input type="checkbox"/> 火打ち+荒板 <input type="checkbox"/> 火打ちなし <input type="checkbox"/> 不明	
地 盤 ・ 地 形 ・ 基 礎	地 盤	<input type="checkbox"/> よい	
		<input type="checkbox"/> 普通	
		<input type="checkbox"/> 悪い	<input type="checkbox"/> 表層の地盤改良を行っている <input type="checkbox"/> 杭基礎である <input type="checkbox"/> 特別な対策を行っていない
	地 形	<input type="checkbox"/> 平坦	
		<input type="checkbox"/> がけ地・急斜面	<input type="checkbox"/> コンクリート擁壁 <input type="checkbox"/> 石積み <input type="checkbox"/> 特別な対策を行っていない
	基 礎	<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> ひび割れが生じている
		<input type="checkbox"/> 無筋コンクリート	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> ひび割れが生じている
		<input type="checkbox"/> 玉石基礎	<input type="checkbox"/> 足固めあり <input type="checkbox"/> 足固めなし
<input type="checkbox"/> その他			

老朽度の調査部位と診断項目

部 位	材料、 部材等	劣 化 事 象	存在点数		劣化 点数	
			築10年 未満	築10年 以上		
屋根 葺き材	金属板	変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれがある	2	2	2	
	瓦・スレート	割れ、欠け、ずれ、欠落がある				
とい	軒・呼びとい	変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がある	2	2	2	
	縦とい	変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がある	2	2	2	
外壁 仕上げ	木製板、合板	水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がある	4	4	4	
	窯業系サイディング	こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある				
	金属サイディング	変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがある				
	モルタル	こけ、0.3mm以上の亀裂、剥落がある				
露出した躯体		水浸み痕、こけ、腐朽、蟻道、蟻害がある	2	2	2	
バル コ ニ ー	手すり 壁	木製板、合板	/	1	1	
		窯業系サイディング				こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある
		金属サイディング				変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがある
	外壁との接合部	外壁面との接合部に亀裂、隙間、緩み、シール切れ・剥離がある		1	1	
床排水		壁面を伝って流れている、又は排水の仕組みが無い		1	1	
内 壁	一般室	内壁、窓下	2	2	2	
	浴 室	タイル壁	2	2	2	
		タイル以外				水浸み痕、変色、亀裂、カビ、腐朽、蟻害がある
床	床 面	一般室	2	2	2	
		廊下	/	1	1	
	床 下		2	2	2	
合 計						