

流山市役所非構造部材等耐震点検及び報告書作成業務提案募集要綱/PPP 事業【再公募】  
に関する質疑及び回答一覧

ID	質疑	回答
1	2.3 本業務の概要で、「耐震性能の点検を行う」とありますが、材料等の経年劣化による点検は別途と考えて宜しいでしょうか。	経年劣化は別途としますが、現地調査において経年劣化による明らかな危険性や更新の必要性が発見された場合は、報告をお願いします。
2	2.3 本業務の概要で、点検項目として、「外壁・天井・金属建具（サッシ及びガラス）を必須」とありますが、高所での点検が必要となった場合、外部足場等の費用は別途と考えて宜しいでしょうか。	外部足場等の費用も含んで総額 4,515 千円（税込）内での提案をお願いします。 外壁は赤外線調査、サッシ類は内側から安全措置をしたうえでの点検により、可能であれば外部足場なしでの作業をお願いします。
3	7.3 成果品、(2)点検フォーマットで、「建築的な知識を有さない職員でも容易に点検が行えるように」とありますが、点検内容によっては建築的な知識が必要となる場合も考えられます。全ての点検項目には該当させない考えで宜しいでしょうか。	市内部に建築職の職員がいますので、質疑のとおり、一部の点検項目には建築的な知識が必要であっても構いません。