

別紙A 施設所在地一覧表

No.	課名	施設名	住所	電気工作物	消防用設備	空調設備	浄化槽	グリストラップ	自動ドア	EV・ESC	雨水貯留槽	高架水槽・受水槽	ホース乾燥機	シャッター	施設管理	簡易専用水道	給水設備塩素減毒機	プール循環浄化装置	厨房排水処理施設	建物診断	巡回点検業務	備考
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1		○				○	○	○									○	○	
2	財産活用課	第三庁舎	流山市平和台1-3-1		○															○	○	
3	財産活用課	江戸川駅前庁舎	流山市江戸川台東1-4						○											○	○	
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1	○	○				○	○		○								○	○	
5	社会福祉課	駒木台福祉会館	流山市駒木台221-3	○	○		○		○											○	○	
6	社会福祉課	赤城福祉会館	流山市流山8-1071		○															○	○	
7	社会福祉課	江戸川台福祉会館	流山市江戸川台東1-251		○															○	○	
8	児童発達支援センター	つばさ学園児童デイサービス施設	流山市駒木台221-3		○															○	○	
9	学校施設課	流山小学校	流山市流山4-359	○	○	○		○		○		○				○	○	○		○	○	
10	学校施設課	新川小学校	流山市中野久木339	○	○		○	○		○		○				○	○	○		○	○	
11	学校施設課	八木南小学校	流山市芝崎92	○	○		○	○		○		○				○		○		○	○	
12	学校施設課	八木北小学校	流山市美田208		○			○		○		○				○				○	○	
13	学校施設課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11	○	○	○		○		○		○				○		○		○	○	
14	学校施設課	東小学校	流山市名都借856	○	○		○	○		○		○				○		○		○	○	
15	学校施設課	東深井小学校	流山市東深井879-2	○	○	○		○		○		○				○		○		○	○	
16	学校施設課	鱈ヶ崎小学校	流山市鱈ヶ崎7-1	○	○			○		○		○				○	○	○		○	○	
17	学校施設課	西初石小学校	流山市西初石4-347	○	○			○		○		○				○	○	○		○	○	
18	学校施設課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1	○	○	○		○		○		○				○		○		○	○	
19	学校施設課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1	○	○			○		○		○				○	○	○		○	○	
20	学校施設課	流山北小学校	流山市加1-795-1	○	○	○		○		○		○				○		○		○	○	
21	学校施設課	西深井小学校	流山市西深井67-1	○	○	○	○	○		○		○				○		○		○	○	
22	学校施設課	南流山小学校	流山市木487	○	○			○		○		○				○		○		○	○	
23	学校施設課	南部中学校	流山市加3-600-1	○	○					○		○				○		○		○	○	
24	学校施設課	常盤松中学校	流山市東初石3-134	○	○					○		○				○		○		○	○	
25	学校施設課	北部中学校	流山市大字中野久木577	○	○			○		○		○				○		○		○	○	
26	学校施設課	東部中学校	流山市名都借865	○	○					○		○				○		○		○	○	
27	学校施設課	東深井中学校	流山市東深井47	○	○					○		○				○		○		○	○	
28	学校施設課	八木中学校	流山市古間木210-2	○	○		○	○		○		○				○	○	○		○	○	
29	学校施設課	南流山中学校	流山市流山2539-1	○	○			○		○		○				○		○		○	○	
30	学校施設課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1	○	○			○		○		○				○	○	○	○	○	○	
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2		○	○														○	○	
32	学校施設課	おおたかの森小学校・中学校	流山市おおたかの森西2-13-1	○	○			○		○		○			○			○		○	○	※その他業務は、施設管理参照
33	保育課	中野久木保育所	流山市中野久木373		○		○	○		○										○	○	
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3		○	○		○		○										○	○	
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5		○	○		○		○										○	○	
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1		○	○		○		○										○	○	
37	保育課	東深井保育所	流山市東深井177-2		○	○		○		○										○	○	
38	教育総務課	ひよどり学童クラブ	流山市長崎2-565		○		○													○	○	
39	図書館、博物館	中央図書館、博物館	流山市加1-1225-6	○					○	○										○	○	
40	博物館	埋蔵文化財収蔵庫	流山市古間木212		○																	
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2	○	○	○			○	○		○			○					○	○	※その他業務は、施設管理参照
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○	○	○						○	○	○						○	○	
43	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1	○	○	○	○						○	○						○	○	
44	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1	○	○	○	○	○					○	○						○	○	
45	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6	○	○	○		○	○	○	○		○	○						○	○	
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405		○					○				○	○					○	○	※その他業務は、施設管理参照
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	おおたかの森東1-1-1	○	○					○				○	○					○	○	※その他業務は、施設管理参照
計				31	46	16	10	25	7	35	2	26	4	5	4	22	7	22	1	46	46	

No.	課名	施設名	住所	電気工作物	設備容量(台数)	点検頻度	備考	容量
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1					
2	財産活用課	第三庁舎	流山市平和台1-3-1					
3	財産活用課	江戸川台駅前庁舎	流山市江戸川台東1-4					
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1	○	50KVA(1)75KVA(1)	1回/月	通常点検1回/月、法定点検1回/年	125KVA
5	社会福祉課	駒木台福祉会館	流山市駒木台221-3	○	30KVA(1)75KVA(1)	1回/月	通常点検1回/月、法定点検1回/年	105KVA
6	社会福祉課	赤城福祉会館	流山市流山8-1071					
7	社会福祉課	江戸川台福祉会館	流山市江戸川台東1-251					
8	児童発達支援センター	つばさ学園児童デイサービス施設	流山市駒木台221-3					
9	学校施設課	流山小学校	流山市流山4-359	○	50KVA(1)75KVA(1)	特記仕様書による		125KVA
10	学校施設課	新川小学校	流山市中野久木339	○	75KVA(1)100KVA(1)	特記仕様書による		175KVA
11	学校施設課	八木南小学校	流山市芝崎92	○	50KVA(1)75KVA(1)	特記仕様書による		125KVA
12	学校施設課	八木北小学校	流山市美田208				令和2年度設備容量変更(300KVA→700KVA)、別途契約※公募からは除きます。	
13	学校施設課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11	○	50KVA(1)100KVA(1)	特記仕様書による		150KVA
14	学校施設課	東小学校	流山市名都借856	○	100KVA(2)	特記仕様書による		200KVA
15	学校施設課	東深井小学校	流山市東深井879-2	○	50KVA(1)75KVA(1)	特記仕様書による		125KVA
16	学校施設課	鱈ヶ崎小学校	流山市鱈ヶ崎7-1	○	50KVA(2)	特記仕様書による		100KVA
17	学校施設課	西初石小学校	流山市西初石4-347	○	100KVA(2)	特記仕様書による		200KVA
18	学校施設課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1	○	75KVA(1)100KVA(1)	特記仕様書による		175KVA
19	学校施設課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1	○	75KVA(2)	特記仕様書による		150KVA
20	学校施設課	流山北小学校	流山市加1-795-1	○	50KVA(1)75KVA(1)	特記仕様書による		125KVA
21	学校施設課	西深井小学校	流山市西深井67-1	○	50KVA(2)	特記仕様書による		100KVA
22	学校施設課	南流山小学校	流山市木487	○	300KVA(1) 100KVA(2)	特記仕様書による		500KVA
23	学校施設課	南部中学校	流山市加3-600-1	○	100KVA(2)	特記仕様書による		200KVA
24	学校施設課	常盤松中学校	流山市東初石3-134	○	50KVA(1)75KVA(2)	特記仕様書による		200KVA
25	学校施設課	北部中学校	流山市大字中野久木577	○	75KVA(1)100KVA(2)	特記仕様書による		275KVA
26	学校施設課	東部中学校	流山市名都借865	○	75KVA(1)100KVA(1)200KVA(1)	特記仕様書による		375KVA
27	学校施設課	東深井中学校	流山市東深井47	○	100KVA(1)50KVA(1)	特記仕様書による		150KVA
28	学校施設課	八木中学校	流山市古間木210-2	○	75KVA(2)100KVA(1)150KVA(1)	特記仕様書による		400KVA
29	学校施設課	南流山中学校	流山市流山2539-1	○	75KVA(2)150KVA(1)	特記仕様書による		300KVA
30	学校施設課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1	○	150KVA(1)100KVA(1)	特記仕様書による		250KVA
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2					
32	学校施設課	おおたかの森小学校・中学校	流山市おおたかの森西2-13-1	○	主変電所 200KVA(3) 300KVA(1) 500KVA(1) 副変電所 150KVA(2) 75KVA(1) 100KVA(1)	1回/月	通常点検1回/月、法定点検1回/年 保護継電器 OCR(3) DGR(2) DVGR(2) 非常用予備発電装置1台(75KVA) 分電盤 72箇所	1,875KVA
33	保育課	中野久木保育所	流山市中野久木373					
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3					
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5					
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1					
37	保育課	東深井保育所	流山市東深井177-2					
38	教育総務課	ひよどり学童クラブ	流山市長崎2-565					
39	図書館、博物館	中央図書館、博物館	流山市加1-1225-6	○	150KVA(1)100KVA(1)	1回/月	通常点検1回/月、法定点検1回/年	250KVA
40	博物館	埋蔵文化財収蔵庫	流山市古間木212					
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2	○	200KVA(1)100KVA(2)50KVA(2)	1回/月	通常点検1回/月、法定点検1回/年 非常用予備発電装置(250KVA)含む	500KVA
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2	○				250KVA
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○	50KVA(2)	1回/月	非常用予備発電装置(45KVA(1))、(20KVA(1)) 通常点検1回/月、法定点検1回/年	100KVA
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○				65KVA
43	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1	○	50KVA(1)20KVA(1)	1回/月	非常用予備発電装置1台(27KVA) 通常点検1回/月、法定点検1回/年	70KVA
44	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1	○	50KVA(1)20KVA(1)	1回/月	非常用予備発電装置1台(27KVA) 通常点検1回/月、法定点検1回/年	70KVA
45	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6	○	100KVA(1)50KVA(2)	1回/月	予備電源・発電機1台(100KVA) 通常点検1回/月、法定点検1回/年	200KVA
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405					
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	おおたかの森東1-1-1	○	150KVA(1)50KVA(1)	1回/月	通常点検1回/月、法定点検1回/年	200KVA

No.	課名	施設名	住所	空調設備	設備機器名	メーカー	機種(能力)	台数	点検頻度	備考
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1							
2	財産活用課	第三庁舎	流山市平和台1-3-1							
3	財産活用課	江戸川台駅前庁舎	流山市江戸川台東1-4							
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1							
5	社会福祉課	駒木台福祉会館	流山市駒木台221-3							
6	社会福祉課	赤城福祉会館	流山市流山8-1071							
7	社会福祉課	江戸川台福祉会館	流山市江戸川台東1-251							
8	児童発達支援センター	つばさ学園児童デイサービス施設	流山市駒木台221-3							
9	学校施設課	流山小学校	流山市流山4-359	○	GHP	ヤンマー	YNZP280G3N(28kw)	1	1回/5年	2012年定期点検、2017年定期点検
9	学校施設課	流山小学校	流山市流山4-359	○	GHP	ヤンマー	YNZP180G1N(18kw)	2	1回/5年	2012、2013年定期点検、2017年定期点検
9	学校施設課	流山小学校	流山市流山4-359	○	GHP	ヤンマー	YNZP140G1N(14kw)	2	1回/5年	2012、2013年定期点検、2017年定期点検
10	学校施設課	新川小学校	流山市中野久木339							
11	学校施設課	八木南小学校	流山市芝崎92							
12	学校施設課	八木北小学校	流山市美田208							
13	学校施設課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11	○	GHP	ヤンマー	YNZP450G2(45kw)	1	1回/5年	2012年定期点検実施、2017年定期点検、2020年冷媒点検
13	学校施設課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11	○	GHP	ヤンマー	YNZP280G1(28kw)	1	1回/5年	2012年定期点検実施、2017年定期点検、2020年冷媒点検
14	学校施設課	東小学校	流山市名都借856							
15	学校施設課	東深井小学校	流山市東深井879-2	○	GHP	ヤンマー	YGZP850J-NB(85kw)	1	1回/5年	2013年導入、2016年冷媒点検実施、2018年定期点検
16	学校施設課	鱈ヶ崎小学校	流山市鱈ヶ崎7-1							
17	学校施設課	西初石小学校	流山市西初石4-347							
18	学校施設課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1	○	GHP	ヤンマー	YGZP560J-NB(56kw)	1	1回/5年	2015年導入、2017年定期点検、2020年冷媒点検
19	学校施設課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1							
20	学校施設課	流山北小学校	流山市加1-795-1	○	GHP	ヤンマー	YGZP560H1N(56kw)	1	1回/5年	2015年定期点検実施、2018年冷媒点検、2020年定期点検
21	学校施設課	西深井小学校	流山市西深井67-1	○	GHP	サンヨー	SGP-H450M3G(45kw)	1	1回/5年	2014年定期点検実施、2017年冷媒点検、2019年定期点検
22	学校施設課	南流山小学校	流山市木487							
23	学校施設課	南部中学校	流山市加3-600-1							
24	学校施設課	常盤松中学校	流山市東初石3-134							
25	学校施設課	北部中学校	流山市大字中野久木577							
26	学校施設課	東部中学校	流山市名都借865							
27	学校施設課	東深井中学校	流山市東深井47							
28	学校施設課	八木中学校	流山市古間木210-2							
29	学校施設課	南流山中学校	流山市流山2539-1							
30	学校施設課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1							
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2	○	GHP	ヤンマー	YNZP710J-N(71kw)	1	1回/5年	2011年定期点検実施、2016年定期点検実施、2019年冷媒点検
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2	○	GHP	ヤンマー	YNZP450J-N(45kw)	1	1回/5年	2011年定期点検実施、2016年定期点検実施、2019年冷媒点検
32	学校施設課	おおたかの森小学校・中学校	流山市おおたかの森西2-13-1							
33	保育課	中野久木保育所	流山市中野久木373							
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3	○	GHP	ヤンマー	YNZJ355E1N(35.5kw)	1	1回/5年	2016年定期点検、2019年冷媒点検
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3	○	GHP	ヤンマー	YRMP140G1N(14.0kw)	1	1回/5年	2014年定期点検、2018年定期点検
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3	○	GHP	ヤンマー	YNMP180F1(18.0kw)	1	1回/5年	2013年定期点検、2018年定期点検
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5	○	GHP	ヤンマー	YNMP180F1(18.0kw)	1	1回/5年	2016年試運転、2018年定期点検
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5	○	GHP	アイシン	TGNP140A5N(14.0kw)	1	1回/5年	2015年定期点検、2018年定期点検
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1	○	GHP	ヤンマー	YNMP140E2N(14.0kw)	1	1回/5年	2013年定期点検、2018年定期点検
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1	○	GHP	ヤンマー	YNZJ280E1N(28.0kw)	1	1回/5年	2016年定期点検、2019年冷媒点検
37	保育課	東深井保育所	流山市東深井177-2	○	GHP	ヤンマー	YNZJ280E1N(28.0kw)	1	1回/5年	2016年定期点検、2019年冷媒点検
38	教育総務課	ひよどり学童クラブ	流山市長崎2-565							
39	図書館、博物館	中央図書館、博物館	流山市加1-1225-6							
40	博物館	埋蔵文化財収蔵庫	流山市古間木212							
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2	○	冷却塔一体型 冷温水発生機	矢崎総業	GH-KZX60PS 冷房能力(211kw) 暖房能力(184kw)	2	年4回	暖房切替点検1回、暖房中間点検1回 冷房切替点検1回、冷房中間点検1回 (冷暖切替時クーリングタワー清掃・点検含む)
				○	GHP	アイシン	AWGP560E1(56kw)	3	1回/5年	2017年度定期点検、2020年度冷媒点検
				○	GHP	アイシン	AWGP450E1(45kw)	1	1回/5年	2017年度定期点検、2020年度冷媒点検
				○	GHP	アイシン	AXGP224E1(22kw)	1	1回/5年	2017年度定期点検、2020年度冷媒点検
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○	EHP	ダイキン他	-	外21箇所	年2回	
							-	内35		
43	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1	○	EHP	ダイキン他	-	外8箇所	年2回	
							-	内14		
44	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1	○	EHP	ダイキン他	-	外6箇所	年2回	
							-	内13		
45	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6	○	GHP	ヤンマー	YGZP710J-NB(71kw 事務室系統)	1	1回/5年	2015年度事務室系統のみ点検、2018年定期点検
						ヤンマー	YGZP450J(45kw)	1	1回/5年	2016年冷媒点検実施、2018年定期点検
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405							
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	おおたかの森東1-1-1							

別紙4 浄化槽設備

No.	課名	施設名	住所	浄化槽	点検頻度	機器仕様(人槽)	台数	備考	回数
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1						
2	財産活用課	第三庁舎	流山市平和台1-3-1						
3	財産活用課	江戸川台駅前庁舎	流山市江戸川台東1-4						
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1						
5	社会福祉課	駒木台福祉会館	流山市駒木台221-3	○	月1回/年1回(浄化槽法令点検)	嫌気ろ床担体流動循環ろ過(90人槽)	1	浄化槽法に基づく水質検査4回/年	12回/年
6	社会福祉課	赤城福祉会館	流山市流山8-1071						
7	社会福祉課	江戸川台福祉会館	流山市江戸川台東1-251						
8	児童発達支援センター	つばさ学園児童デイサービス施設	流山市駒木台221-3						
9	学校施設課	流山小学校	流山市流山4-359						
10	学校施設課	新川小学校	流山市中野久木339	○	週1回(正月とお盆休みは除く)/年1回(浄化槽法令点検)	合併ばっき(313人槽)	1	浄化槽法に基づく水質検査1回/月	50回/年
11	学校施設課	八木南小学校	流山市芝崎92	○	週1回(正月とお盆休みは除く)/年1回(浄化槽法令点検)	合併ばっき(453人槽)	1	浄化槽法に基づく水質検査1回/月	50回/年
12	学校施設課	八木北小学校	流山市美田208						
13	学校施設課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11						
14	学校施設課	東小学校	流山市名都借856	○	週1回(正月とお盆休みは除く)/年1回(浄化槽法令点検)	合併ばっき(480人槽)	1	浄化槽法に基づく水質検査1回/月	50回/年
15	学校施設課	東深井小学校	流山市東深井879-2						
16	学校施設課	鱈ヶ崎小学校	流山市鱈ヶ崎7-1						
17	学校施設課	西初石小学校	流山市西初石4-347						
18	学校施設課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1		2019年3月撤去				
19	学校施設課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1						
20	学校施設課	流山北小学校	流山市加1-795-1						
21	学校施設課	西深井小学校	流山市西深井67-1	○	月6回/年1回(浄化槽法令点検)	合併ばっき(318人槽)	1	浄化槽法に基づく水質検査1回/月	72回/年
22	学校施設課	南流山小学校	流山市木487						
23	学校施設課	南部中学校	流山市加3-600-1						
24	学校施設課	常盤松中学校	流山市東初石3-134						
25	学校施設課	北部中学校	流山市大字中野久木577						
26	学校施設課	東部中学校	流山市名都借865		月6回/年1回(浄化槽法令点検)※令和2年度撤去	合併ばっき(358人槽)	1	浄化槽法に基づく水質検査1回/月	72回/年
27	学校施設課	東深井中学校	流山市東深井47						
28	学校施設課	八木中学校	流山市古間木210-2	○	月6回/年1回(浄化槽法令点検)	合併ばっき(341人槽)	1	浄化槽法に基づく水質検査1回/月	72回/年
29	学校施設課	南流山中学校	流山市流山2539-1						
30	学校施設課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1						
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2						
32	学校施設課	おおたかの森小学校・中学校	流山市おおたかの森西2-13-1						
33	保育課	中野久木保育所	流山市中野久木373	○	隔月1回/年1回(浄化槽法令点検)	単独分離ばっき方式(30人槽)	1		6回/年
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3						
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5						
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1		2019年9月撤去				
37	保育課	東深井保育所	流山市東深井177-2						
38	教育総務課	ひよどり学童クラブ	流山市長崎2-565	○	隔月1回/年1回(浄化槽法令点検)	単独分離ばっき方式(55人槽)	1		6回/年
39	図書館、博物館	中央図書館、博物館	流山市加1-1225-6						
40	博物館	埋蔵文化財収蔵庫	流山市古間木212						
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2						
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994						
43	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1	○	隔月1回/年1回(浄化槽法令点検)	単独分離ばっき方式7.3m ³ (40人槽)	1		6回/年
44	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1	○	隔月1回/年1回(浄化槽法令点検)	合併浄化槽6m ³ (45人槽)	1		6回/年
45	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6						
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405						
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	おおたかの森東1-1-1						

No.	課名	施設名	住所	グリストラップ	点検頻度	機器仕様(人槽)	台数	備考
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1					
2	財産活用課	第三庁舎	流山市平和台1-3-1					
3	財産活用課	江戸川台駅前庁舎	流山市江戸川台東1-4					
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1					
5	社会福祉課	駒木台福祉会館	流山市駒木台221-3					
6	社会福祉課	赤城福祉会館	流山市流山8-1071					
7	社会福祉課	江戸川台福祉会館	流山市江戸川台東1-251					
8	児童発達支援センター	つばさ学園児童デイサービス施設	流山市駒木台221-3					
9	学校施設課	流山小学校	流山市流山4-359	○	4回/年	1.16m ³	1	部分排水管洗浄含
10	学校施設課	新川小学校	流山市中野久木339	○	3回/年	2.79m ³	1	部分排水管洗浄含
11	学校施設課	八木南小学校	流山市芝崎92	○	3回/年	1.65m ³	1	部分排水管洗浄含
12	学校施設課	八木北小学校	流山市美田208	○	4回/年	3.57m ³	1	部分排水管洗浄含
13	学校施設課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11	○	4回/年	3.57m ³	1	部分排水管洗浄含
14	学校施設課	東小学校	流山市名都借856	○	3回/年	1.53m ³	1	部分排水管洗浄含
15	学校施設課	東深井小学校	流山市東深井879-2	○	4回/年	0.84m ³	1	部分排水管洗浄含
16	学校施設課	鱒ヶ崎小学校	流山市鱒ヶ崎7-1	○	4回/年	2.28m ³	1	部分排水管洗浄含
17	学校施設課	西初石小学校	流山市西初石4-347	○	4回/年	15.81m ³	1	部分排水管洗浄含
18	学校施設課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1	○	3回/年	2.16m ³	1	部分排水管洗浄含
19	学校施設課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1					
20	学校施設課	流山北小学校	流山市加1-795-1	○	4回/年	1.65m ³	1	部分排水管洗浄含
21	学校施設課	西深井小学校	流山市西深井67-1	○	3回/年	2.16m ³	1	部分排水管洗浄含
22	学校施設課	南流山小学校	流山市木487	○	4回/年	4.32m ³	1	部分排水管洗浄含
23	学校施設課	南部中学校	流山市加3-600-1					
24	学校施設課	常盤松中学校	流山市東初石3-134					
25	学校施設課	北部中学校	流山市大字中野久木577	○	4回/年	9.00m ³	1	部分排水管洗浄含
26	学校施設課	東部中学校	流山市名都借865					
27	学校施設課	東深井中学校	流山市東深井47					
28	学校施設課	八木中学校	流山市古間木210-2	○	3回/年	63.00m ³	1	部分排水管洗浄含
29	学校施設課	南流山中学校	流山市流山2539-1	○	4回/年	9.00m ³	1	部分排水管洗浄含
30	学校施設課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1	○	4回/年	63.00m ³	1	部分排水管洗浄含
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2					
32	学校施設課	おおたかの森小学校・中学校	流山市おおたかの森西2-13-1	○	4回/年	1500L/1台・130L/1台	2	1500L槽部分排水管洗浄含※詳細はシート施設管理参照
33	保育課	中野久木保育所	流山市中野久木373	○	12回/年	0.19m ³	1	部分排水管洗浄含
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3	○	12回/年	0.25m ³	1	部分排水管洗浄含
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5	○	3回/年	0.66m ³	1	部分排水管洗浄含
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1	○	12回/年	0.28m ³	1	部分排水管洗浄含
37	保育課	東深井保育所	流山市東深井177-2	○	3回/年	1.31m ³	1	部分排水管洗浄含
38	教育総務課	ひよどり学童クラブ	流山市長崎2-565					
39	図書館、博物館	中央図書館、博物館	流山市加1-1225-6					
40	博物館	埋蔵文化財収蔵庫	流山市古間木212					
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2					
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994					
43	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1					
44	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1	○	4回/年	0.76m ³	1	
45	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6	○	4回/年	0.85m ³	1	
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405					
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	おおたかの森東1-1-1					

No.	課名	施設名	住所	自動ドア	メーカー	点検頻度	点検仕様	台数	摘要	備考
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1	○	ナブコ	4回/年	レギュラーメンテナンス	6	両開き(6)	
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1	○	日本自動ドア	4回/年	レギュラーメンテナンス	3	両開き(1)、片開き(2)	
2	財産活用課	第三庁舎	流山市平和台1-3-1							
3	財産活用課	江戸川台駅前庁舎	流山市江戸川台東1-4	○	寺岡・ソリック・ナブコ	4回/年	レギュラーメンテナンス	4	両開き(1)寺岡 片開き(3)ソリック・ナブコ	
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1	○	寺岡	3回/年	レギュラーメンテナンス	4	両開き(4)	
5	社会福祉課	駒木台福祉会館	流山市駒木台221-3	○	ナブコ	2回/年	レギュラーメンテナンス	2	DS-60S NRW(S)	
6	社会福祉課	赤城福祉会館	流山市流山8-1071							
7	社会福祉課	江戸川台福祉会館	流山市江戸川台東1-251							
8	児童発達支援センター	つばさ学園児童デイサービス施設	流山市駒木台221-3							
9	学校施設課	流山小学校	流山市流山4-359							
10	学校施設課	新川小学校	流山市中野久木339							
11	学校施設課	八木南小学校	流山市芝崎92							
12	学校施設課	八木北小学校	流山市美田208							
13	学校施設課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11							
14	学校施設課	東小学校	流山市名都借856							
15	学校施設課	東深井小学校	流山市東深井879-2							
16	学校施設課	鱈ヶ崎小学校	流山市鱈ヶ崎7-1							
17	学校施設課	西初石小学校	流山市西初石4-347							
18	学校施設課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1							
19	学校施設課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1							
20	学校施設課	流山北小学校	流山市加1-795-1							
21	学校施設課	西深井小学校	流山市西深井67-1							
22	学校施設課	南流山小学校	流山市木487							
23	学校施設課	南部中学校	流山市加3-600-1							
24	学校施設課	常盤松中学校	流山市東初石3-134							
25	学校施設課	北部中学校	流山市大字中野久木577							
26	学校施設課	東部中学校	流山市名都借865							
27	学校施設課	東深井中学校	流山市東深井47							
28	学校施設課	八木中学校	流山市古間木210-2							
29	学校施設課	南流山中学校	流山市流山2539-1							
30	学校施設課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1							
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2							
32	学校施設課	おおたかの森小学校・中学校	流山市おおたかの森西2-13-1							
33	保育課	中野久木保育所	流山市中野久木373							
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3							
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5							
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1							
37	保育課	東深井保育所	流山市東深井177-2							
38	教育総務課	ひよどり学童クラブ	流山市長崎2-565							
39	図書館、博物館	中央図書館、博物館	流山市加1-1225-6	○	ナブコ	4回/年	レギュラーメンテナンス	1	両開き(1)	
40	博物館	埋蔵文化財収蔵庫	流山市古間木212							
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2	○	ナブコシステム	2回/年	レギュラーメンテナンス	3	両開き(2)、片開き(1)	
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994							
43	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1							
44	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1							
45	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6	○	寺岡	4回/年	レギュラーメンテナンス	2	片開き(2)	
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405							
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	おおたかの森東1-1-1							

No.	課名	施設名	住所	エレベーター	エスカレーター	小荷物専用	機器仕様	台数	点検仕様	定期検査	備考
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1	○			日立(P85-11-CO60型)	2	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1	○			日立(P-13-CO45型)	1	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	
2	財産活用課	第三庁舎	流山市平和台1-3-1								
3	財産活用課	江戸川台駅前庁舎	流山市江戸川台東1-4								
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1	○			ロープ式11人乗り、60m/min、3停止	1	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	東芝エレベータ(株)
5	社会福祉課	駒木台福祉会館	流山市駒木台221-3								
6	社会福祉課	赤城福祉会館	流山市流山8-1071								
7	社会福祉課	江戸川台福祉会館	流山市江戸川台東1-251								
8	児童発達支援センター	つばさ学園児童デイサービス施設	流山市駒木台221-3								
9	学校教育課	流山小学校	流山市流山4-359			○	中央エレベーター工業	2	11回/年 POG		ロープ式 積載量200kg 速度20m/min
10	学校教育課	新川小学校	流山市中野久木339			○	中央エレベーター工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量200kg 速度20m/min
11	学校教育課	八木南小学校	流山市芝崎92			○	クマガイ工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量200kg 速度20m/min
12	学校教育課	八木北小学校	流山市美田208			○	中央エレベーター工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
13	学校教育課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11			○	クマガイ工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量500kg 速度15m/min
14	学校教育課	東小学校	流山市名都借856			○	中央エレベーター工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
15	学校教育課	東深井小学校	流山市東深井879-2			○	中央エレベーター工業	2	11回/年 POG		ロープ式 積載量200kg 速度20m/min、H25度から1基追加(計2基)
16	学校教育課	鱈ヶ崎小学校	流山市鱈ヶ崎7-1			○	中央エレベーター工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
17	学校教育課	西初石小学校	流山市西初石4-347			○	中央エレベーター工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
17	学校教育課	西初石小学校	流山市西初石4-347			○	クマガイ工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量200kg 速度45m/min
18	学校教育課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1			○	中央エレベーター工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
19	学校教育課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1			○	中央エレベーター工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
20	学校教育課	流山北小学校	流山市加1-795-1			○	中央エレベーター工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量200kg 速度20m/min
21	学校教育課	西深井小学校	流山市西深井67-1			○	中央エレベーター工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
22	学校教育課	南流山小学校	流山市木487			○	中央エレベーター工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
22	学校施設課	南流山小学校	流山市木487	○			フジテック WP-13-2CO-45-4T	1	4回/年フルメンテナンス	建築基準法	
23	学校教育課	南部中学校	流山市加3-600-1			○	東宝工機	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
23	学校教育課	南部中学校	流山市加3-600-1	○			日立(ロープ式11人乗り、60m/min、3停止)	1	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	
24	学校教育課	常盤松中学校	流山市東初石3-134			○	中央エレベーター工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量400kg 速度15m/min
25	学校教育課	北部中学校	流山市大字中野久木577			○	東宝工機	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
26	学校教育課	東部中学校	流山市名都借865			○	中央エレベーター工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
26	学校教育課	東部中学校	流山市名都借865	○			日立(ロープ式11人乗り、60m/min、3停止)	1	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	
27	学校教育課	東深井中学校	流山市東深井47			○	クマガイ工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量500kg 速度15m/min
28	学校教育課	八木中学校	流山市古間木210-2			○	東宝工機	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量200kg 速度20m/min
29	学校教育課	南流山中学校	流山市流山2539-1			○	菱電エレベーター施設	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量500kg 速度15m/min
30	学校教育課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1			○	中央エレベーター工業	1	11回/年 POG		ロープ式 積載量500kg 速度20m/min
30	学校教育課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1	○			東芝(ロープ式11人乗り、45m/min、4停止)	1	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	ロープ式 積載量750kg 速度45m/min
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2								
32	学校施設課	おおたかの森小学校・中学校	流山市おおたかの森西2-13-1	○			日立(P-9-CO60),(P-11-CO60)	2	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	フロアタイプ式 積載量300kg 速度60m/min
32	学校教育課	おおたかの森小学校・中学校	流山市おおたかの森西2-13-1			○	日立(フロアタイプ式、300kg、60m/min)	1	12回/年 POG	建築基準法	フロアタイプ式 積載量300kg 速度60m/min
32	学校教育課	おおたかの森小学校・中学校	流山市おおたかの森西2-13-1			○	クマリフト MH16-500型	1	12回/年 POG	建築基準法	
33	保育課	中野久木保育所	流山市中野久木373			○		1	12回/年 POG	建築基準法	ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3			○		1	12回/年 POG	建築基準法	ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5			○		1	12回/年 POG	建築基準法	ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1			○		1	12回/年 POG	建築基準法	ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
37	保育課	東深井保育所	流山市東深井177-2			○		1	12回/年 POG	建築基準法	ロープ式 積載量300kg 速度20m/min
38	教育総務課	ひよどり学童クラブ	流山市長崎2-565								
39	図書館・博物館	中央図書館・博物館	流山市加1-1225-6	○			東芝(ロープ式11人乗り、45m/min、4停止)	1	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	2019.3 更新、ロープ式 積載量750kg 速度60m/min
40	博物館	埋蔵文化財収蔵庫	流山市古間木212								
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2	○			東芝(ロープ式11人乗り、45m/min、4停止)	1	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	2019.4 更新、ロープ式 積載量750kg 速度60m/min
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994								
43	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1								
44	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1								
45	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6	○			フジテック乗用、750Kg(11人)45m/min、2停止	1	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405	○			ロープ式15人乗り、45m/min、2停止	2	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	日立ビルシステム(株)
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405			○	1,000タイプ、9,000人/h、30m/min	2	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	日立ビルシステム(株)
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	流山市西初石6-81-3	○			ロープ式 15人乗り、45m/min、2停止	3	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	東芝エレベータ(株)
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	流山市西初石6-81-3	○			ロープ式 15人乗り、45m/min、2停止	1	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	三菱電機ビルテクノサービス(株)
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	おおたかの森東1-1-1			○	1,200タイプ、9,000人/時、30m/min	5	12回/年フルメンテナンス	建築基準法	東芝エレベータ(株)

エレベーター共通仕様：月1回現地点検、故障対応(24時間出動体制)、遠隔監視(異常監視、直接通話サービス)

No.	課名	施設名	住所	雨水貯留槽	仕様	箇所数	清掃頻度	備考
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1	○	58m ³	1	1回/年	
2	財産活用課	第三庁舎	流山市平和台1-3-1					
3	財産活用課	江戸川台駅前庁舎	流山市江戸川台東1-4					
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1					
5	社会福祉課	駒木台福祉会館	流山市駒木台221-3					
6	社会福祉課	赤城福祉会館	流山市流山8-1071					
7	社会福祉課	江戸川台福祉会館	流山市江戸川台東1-251					
8	児童発達支援センター	つばさ学園児童デイサービス施設	流山市駒木台221-3					
9	学校施設課	流山小学校	流山市流山4-359					
10	学校施設課	新川小学校	流山市中野久木339					
11	学校施設課	八木南小学校	流山市芝崎92					
12	学校施設課	八木北小学校	流山市美田208					
13	学校施設課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11					
14	学校施設課	東小学校	流山市名都借856					
15	学校施設課	東深井小学校	流山市東深井879-2					
16	学校施設課	鱈ヶ崎小学校	流山市鱈ヶ崎7-1					
17	学校施設課	西初石小学校	流山市西初石4-347					
18	学校施設課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1					
19	学校施設課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1					
20	学校施設課	流山北小学校	流山市加1-795-1					
21	学校施設課	西深井小学校	流山市西深井67-1					
22	学校施設課	南流山小学校	流山市木487					
23	学校施設課	南部中学校	流山市加3-600-1					
24	学校施設課	常盤松中学校	流山市東初石3-134					
25	学校施設課	北部中学校	流山市大字中野久木577					
26	学校施設課	東部中学校	流山市名都借865					
27	学校施設課	東深井中学校	流山市東深井47					
28	学校施設課	八木中学校	流山市古間木210-2					
29	学校施設課	南流山中学校	流山市流山2539-1					
30	学校施設課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1					
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2					
32	学校施設課	おおたかの森小学校・中学校	流山市おおたかの森西2-13-1					
33	保育課	中野久木保育所	流山市中野久木373					
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3					
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5					
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1					
37	保育課	東深井保育所	流山市東深井177-2					
38	教育総務課	ひよどり学童クラブ	流山市長崎2-565					
39	図書館、博物館	中央図書館、博物館	流山市加1-1225-6					
40	博物館	埋蔵文化財収蔵庫	流山市古間木212					
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2					
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994					
43	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1					
44	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1					
45	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6	○	70m ³ ×2槽、35m ³ ×1槽	3	1回/年	
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405					
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	おおたかの森東1-1-1					

No.	課名	施設名	住所	高架水槽・受水槽	頻度	対象	容量	数量	水質検査(□○項目)	概要
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1							
2	財産活用課	第三庁舎	流山市平和台1-3-1							
3	財産活用課	江戸川台駅前庁舎	流山市江戸川台東1-4							
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1	○	1回/年	受水槽	15	1		
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1	○	1回/年	高架水槽	3	1	1検体	
5	社会福祉課	駒木台福祉会館	流山市駒木台221-3							
6	社会福祉課	赤城福祉会館	流山市流山8-1071							
7	社会福祉課	江戸川台福祉会館	流山市江戸川台東1-251							
8	児童発達支援センター	つばさ学園児童デイサービス施設	流山市駒木台221-3							
9	学校教育課	流山小学校	流山市流山4-359	○	1回/年	受水槽	19.2	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
9	学校教育課	流山小学校	流山市流山4-359	○	1回/年	高架水槽	10	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
							6	1		
10	学校教育課	新川小学校	流山市中野久木339	○	1回/年	受水槽	14.4	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
10	学校教育課	新川小学校	流山市中野久木339	○	1回/年	高架水槽	6	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
							5	1		
							5	1		
11	学校教育課	八木南小学校	流山市芝崎92	○	1回/年	受水槽	20	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
11	学校教育課	八木南小学校	流山市芝崎92	○	1回/年	高架水槽	8	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
12	学校教育課	八木北小学校	流山市美田208	○	1回/年	受水槽	24	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
13	学校教育課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11	○	1回/年	受水槽	18	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
14	学校教育課	東小学校	流山市名都借856	○	1回/年	受水槽	30	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
14	学校教育課	東小学校	流山市名都借856	○	1回/年	高架水槽	16	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
14	学校教育課	東小学校	流山市名都借856	○	1回/年	プール調整槽	100	2		2槽あり、プール使用開始前に実施
15	学校教育課	東深井小学校	流山市東深井879-2	○	1回/年	受水槽	40	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
15	学校教育課	東深井小学校	流山市東深井879-2	○	1回/年	高架水槽	10	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
16	学校教育課	鱈ヶ崎小学校	流山市鱈ヶ崎7-1	○	1回/年	受水槽	36	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
16	学校教育課	鱈ヶ崎小学校	流山市鱈ヶ崎7-1	○	1回/年	高架水槽	12	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
17	学校教育課	西初石小学校	流山市西初石4-347	○	1回/年	受水槽	20.4	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
17	学校教育課	西初石小学校	流山市西初石4-347	○	1回/年	高架水槽	12	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
18	学校教育課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1	○	1回/年	受水槽	24	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
18	学校教育課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1	○	1回/年	高架水槽	10	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
19	学校教育課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1	○	1回/年	受水槽	12	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
19	学校教育課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1	○	1回/年	高架水槽	10	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
20	学校教育課	流山北小学校	流山市加1-795-1	○	1回/年	受水槽	36	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
20	学校教育課	流山北小学校	流山市加1-795-1	○	1回/年	高架水槽	12	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
21	学校教育課	西深井小学校	流山市西深井67-1	○	1回/年	受水槽	16	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
21	学校教育課	西深井小学校	流山市西深井67-1	○	1回/年	高架水槽	12.5	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
22	学校教育課	南流山小学校	流山市木487	○	1回/年	受水槽	63	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
22	学校教育課	南流山小学校	流山市木487	○	1回/年	高架水槽	10	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
23	学校教育課	南部中学校	流山市加3-600-1	○	1回/年	受水槽	19	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
23	学校教育課	南部中学校	流山市加3-600-1	○	1回/年	高架水槽	14	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
24	学校教育課	常盤松中学校	流山市東初石3-134	○	1回/年	受水槽	5	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
24	学校教育課	常盤松中学校	流山市東初石3-134	○	1回/年	高架水槽	4.5	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
25	学校教育課	北部中学校	流山市大字中野久木577	○	1回/年	受水槽	33	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
25	学校教育課	北部中学校	流山市大字中野久木577	○	1回/年	高架水槽	6	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
26	学校教育課	東部中学校	流山市名都借865	○	1回/年	受水槽	11	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
26	学校教育課	東部中学校	流山市名都借865	○	1回/年	高架水槽	12.5	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
27	学校教育課	東深井中学校	流山市東深井47	○	1回/年	受水槽	14	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
27	学校教育課	東深井中学校	流山市東深井47	○	1回/年	高架水槽	6	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
28	学校教育課	八木中学校	流山市古間木210-2	○	1回/年	受水槽	24	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
28	学校教育課	八木中学校	流山市古間木210-2	○	1回/年	高架水槽	10	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
29	学校教育課	南流山中学校	流山市流山2539-1	○	1回/年	受水槽	19.2	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
29	学校教育課	南流山中学校	流山市流山2539-1	○	1回/年	高架水槽	9.6	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
30	学校教育課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1	○	1回/年	受水槽	36	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
30	学校教育課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1	○	1回/年	高架水槽	12	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2							
32	学校施設課	流山市おおたかの森西2-13-1	流山市おおたかの森西2-13-1	○	1回/年	受水槽	8	1		作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
32	学校施設課	流山市おおたかの森西2-13-1	流山市おおたかの森西2-13-1	○	1回/年	雑用水槽	50	1	1検体	作業自体は、学校の夏期休業期間中に実施
32	学校施設課	流山市おおたかの森西2-13-1	流山市おおたかの森西2-13-1	○	1回/年	プール調整槽	60	2	1検体	2槽あり、プール使用開始前に実施
33	保育課	中野久木保育所	流山市中野久木373							
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3							
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5							
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1							
37	保育課	東深井保育所	流山市東深井177-2							
38	教育総務課	ひよどり学童クラブ	流山市長崎2-565							
39	図書館・博物館	中央図書館・博物館	流山市加1-1225-6							
40	博物館	埋蔵文化財収蔵庫	流山市古間木212							
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2	○	1回/年	受水槽・高架水槽	30.0m ³ 5.0m ³	各1	1検体	点検及び水抜き取り清掃
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○	1回/年	受水槽	13.6m ³	1	1検体	受水槽・高架水槽合わせて1検体
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○	1回/年	高架水槽	3m ³	1		
43	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1							
44	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1							
45	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6							
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405							
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	おおたかの森東1-1-1							

No.	課名	施設名	住所	ホース乾燥機	台数	点検頻度	備考
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1				
2	財産活用課	第三庁舎	流山市平和台1-3-1				
3	財産活用課	江戸川台駅前庁舎	流山市江戸川台東1-4				
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1				
5	社会福祉課	駒木台福祉会館	流山市駒木台221-3				
6	社会福祉課	赤城福祉会館	流山市流山8-1071				
7	社会福祉課	江戸川台福祉会館	流山市江戸川台東1-251				
8	児童発達支援センター	つばさ学園児童デイサービス施設	流山市駒木台221-3				
9	学校施設課	流山小学校	流山市流山4-359				
10	学校施設課	新川小学校	流山市中野久木339				
11	学校施設課	八木南小学校	流山市芝崎92				
12	学校施設課	八木北小学校	流山市美田208				
13	学校施設課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11				
14	学校施設課	東小学校	流山市名都借856				
15	学校施設課	東深井小学校	流山市東深井879-2				
16	学校施設課	鱈ヶ崎小学校	流山市鱈ヶ崎7-1				
17	学校施設課	西初石小学校	流山市西初石4-347				
18	学校施設課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1				
19	学校施設課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1				
20	学校施設課	流山北小学校	流山市加1-795-1				
21	学校施設課	西深井小学校	流山市西深井67-1				
22	学校施設課	南流山小学校	流山市木487				
23	学校施設課	南部中学校	流山市加3-600-1				
24	学校施設課	常盤松中学校	流山市東初石3-134				
25	学校施設課	北部中学校	流山市大字中野久木577				
26	学校施設課	東部中学校	流山市名都借865				
27	学校施設課	東深井中学校	流山市東深井47				
28	学校施設課	八木中学校	流山市古間木210-2				
29	学校施設課	南流山中学校	流山市流山2539-1				
30	学校施設課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1				
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2				
32	学校施設課	おおたかの森小学校・中学校	流山市おおたかの森西2-13-1				
33	保育課	中野久木保育所	流山市中野久木373				
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3				
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5				
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1				
37	保育課	東深井保育所	流山市東深井177-2				
38	教育総務課	ひよどり学童クラブ	流山市長崎2-565				
39	図書館、博物館	中央図書館、博物館	流山市加1-1225-6				
40	博物館	埋蔵文化財収蔵庫	流山市古間木212				
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2				
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○	1	1回/年	型式:HL-16型 速度:11m/min 積載重量:240kg
43	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1	○	1	1回/年	
44	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1	○	1	1回/年	
45	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6	○	1	1回/年	型式:FH-120型 2,215W×1,204H 収容:前後各10本(計20本)
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405				
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	おおたかの森東1-1-1				

No.	課名	施設名	住所	シャッター種類	サイズ	数量	備考	回数
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1					
2	財産活用課	第三庁舎	流山市平和台1-3-1					
3	財産活用課	江戸川台駅前庁舎	流山市江戸川台東1-4					
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1					
5	社会福祉課	駒木台福祉会館	流山市駒木台221-3					
6	社会福祉課	赤城福祉会館	流山市流山8-1071					
7	社会福祉課	江戸川台福祉会館	流山市江戸川台東1-251					
8	児童発達支援センター	つばさ学園児童デイサービス施設	流山市駒木台221-3					
9	学校施設課	流山小学校	流山市流山4-413					
10	学校施設課	新川小学校	流山市中野久木339					
11	学校施設課	八木南小学校	流山市芝崎92					
12	学校施設課	八木北小学校	流山市美田208					
13	学校施設課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11					
14	学校施設課	東小学校	流山市名都借856					
15	学校施設課	東深井小学校	流山市東深井879-2					
16	学校施設課	鱈ヶ崎小学校	流山市鱈ヶ崎7-1					
17	学校施設課	西初石小学校	流山市西初石4-347					
18	学校施設課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1					
19	学校施設課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1					
20	学校施設課	流山北小学校	流山市加1-795-1					
21	学校施設課	西深井小学校	流山市西深井67-1					
22	学校施設課	南流山小学校	流山市木487					
23	学校施設課	南部中学校	流山市加3-600-1					
24	学校施設課	常盤松中学校	流山市東初石3-134					
25	学校施設課	北部中学校	流山市大字中野久木577					
26	学校施設課	東部中学校	流山市名都借865					
27	学校施設課	東深井中学校	流山市東深井47					
28	学校施設課	八木中学校	流山市古間木210-2					
29	学校施設課	南流山中学校	流山市流山2539-1					
30	学校施設課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1					
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2					
32	学校施設課	おおたかの森小学校・中学校	流山市おおたかの森西2-13-1					
33	保育課	中野久木保育所	流山市中野久木373					
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3					
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5					
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1					
37	保育課	東深井保育所	流山市東深井177-2					
38	教育総務課	ひよどり学童クラブ	流山市長崎2-565					
39	図書館、博物館	中央図書館、博物館	流山市加1-1225-6					
40	博物館	埋蔵文化財収蔵庫	流山市古間木212					
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2					
43	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○	電動	6,850×2,550	1	1回/年
43	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○	電動	6,700×3,080	1	1回/年
43	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○	電動	3,130×4,960	1	1回/年
43	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○	電動	4,300×2,830	2	1回/年
43	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○		8,045×4,500	1	オーバースライディングドア 1回/年
43	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○		5,930×3,400	1	オーバースライディングドア 1回/年
43	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○		6,270×3,400	1	オーバースライディングドア 1回/年
44	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1	○		6610×3800	1	アルミオーバースライディングドア 1回/年
44	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1	○		6600×3800	1	アルミオーバースライディングドア 1回/年
44	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1	○		4370×3800	1	アルミオーバースライディングドア 1回/年
44	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1	○		5595×3700	1	アルミオーバースライディングドア 1回/年
44	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1	○		5610×3700	1	アルミオーバースライディングドア 1回/年
45	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1	○		8250×3870	1	アルミオーバースライディングドア 1回/年
45	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1	○		5990×3870	2	アルミオーバースライディングドア 1回/年
46	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6	○	電動	3000×4000	1	1階南側 重量シャッター(管理用) 1回/年
46	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6	○		6810×4000	1	1回/年
46	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6	○		7770×4000	1	1回/年
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405	○	電動	10,000×2,700	1	グリルシャッター 1回/年
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	おおたかの森東1-1-1					

No.	課名	施設名	住所	簡易専用水道	頻度	給水設備塩素減菌機保守点検	頻度	数量	機器名	プール循環浄化装置保守点検	頻度	時期	厨房排水処理施設	内容	頻度	備考
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1													
2	財産活用課	第三庁舎	流山市平和台1-3-1													
3	財産活用課	江戸川台駅前庁舎	流山市江戸川台東1-4													
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1													
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1													
5	社会福祉課	駒木台福祉会館	流山市駒木台221-3													
6	社会福祉課	赤城福祉会館	流山市流山8-1071													
7	社会福祉課	江戸川台福祉会館	流山市江戸川台東1-251													
8	児童発達支援センター	つばさ学園児童デイサービス施設	流山市駒木台221-3													
9	学校教育課	流山小学校	流山市流山4-359	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
9	学校教育課	流山小学校	流山市流山4-359			○	6回/年	2	機タミナCS II-300N-VCTF-HW							
10	学校教育課	新川小学校	流山市中野久木339	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
10	学校教育課	新川小学校	流山市中野久木339			○	6回/年	3	オーヤラックスOMU(タンクY-50)							
11	学校教育課	八木南小学校	流山市芝崎92	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
12	学校教育課	八木北小学校	流山市美田208	○	1回/年											
13	学校教育課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
14	学校教育課	東小学校	流山市名都借856	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
15	学校教育課	東深井小学校	流山市東深井879-2	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
16	学校教育課	鱈ヶ崎小学校	流山市鱈ヶ崎7-1	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
16	学校教育課	鱈ヶ崎小学校	流山市鱈ヶ崎7-1			○	6回/年	1	オーヤラックスP8(タンクY-100)							
17	学校教育課	西初石小学校	流山市西初石4-347	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
17	学校教育課	西初石小学校	流山市西初石4-347			○	6回/年	1	オーヤラックスP8(タンクY-100)							
18	学校教育課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
19	学校教育課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
19	学校教育課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1			○	6回/年	1	オーヤラックスP8(タンクY-100)							
20	学校教育課	流山北小学校	流山市加1-795-1	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
21	学校教育課	西深井小学校	流山市西深井67-1	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
22	学校教育課	南流山小学校	流山市木487	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
23	学校教育課	南部中学校	流山市加3-600-1	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
24	学校教育課	常盤松中学校	流山市東初石3-134	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
25	学校教育課	北部中学校	流山市大字中野久木577	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
26	学校教育課	東部中学校	流山市名都借865	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
27	学校教育課	東深井中学校	流山市東深井47	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
28	学校教育課	八木中学校	流山市古間木210-2	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
28	学校教育課	八木中学校	流山市古間木210-2			○	6回/年	1	オーヤラックスP8(タンクY-100)							
29	学校教育課	南流山中学校	流山市流山2539-1	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
30	学校教育課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1	○	1回/年					○	2回/年	プール開始前、終了後				
30	学校教育課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1			○	6回/年	1	オーヤラックスP8(タンクY-100)							
30	学校教育課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1										○	ポンプ等の点検 使用状況の診断	月1回 月4回	
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2													
32	学校施設課	流山おおたかの森小中学校	流山おおたかの森西2-13-1							○	2回/年	プール開始前、終了後				
32	学校施設課	流山おおたかの森小中学校	流山おおたかの森西2-13-1													
32	学校施設課	流山おおたかの森小中学校	流山おおたかの森西2-13-1													
33	保育課	中野久木保育所	流山市中野久木373													
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3													
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5													
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1													
37	保育課	東深井保育所	流山市東深井177-2													
38	教育総務課	ひよどり児童クラブ	流山市長崎2-565													
39	図書館、博物館	中央図書館、博物館	流山市加1-1225-6													
40	博物館	埋蔵文化財収蔵庫	流山市古間木212													
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2													
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994													
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994													
43	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1													
44	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1													
45	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6													
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405													
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	おおたかの森東1-1-1													

No.	課名	施設名	住所	建物診断	頻度	備考
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1	○	年1回	
2	財産活用課	第三庁舎	流山市平和台1-3-1	○	年1回	
3	財産活用課	江戸川台駅前庁舎	流山市江戸川台東1-4	○	年1回	
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1	○	年1回	
5	社会福祉課	駒木台福祉会館	流山市駒木台221-3	○	年1回	
6	社会福祉課	赤城福祉会館	流山市流山8-1071	○	年1回	
7	社会福祉課	江戸川台福祉会館	流山市江戸川台東1-251	○	年1回	
8	児童発達支援センター	つばさ学園児童デイサービス施設	流山市駒木台221-3	○	年1回	
9	学校施設課	流山小学校	流山市流山4-359	○	年1回	
10	学校施設課	新川小学校	流山市中野久木339	○	年1回	
11	学校施設課	八木南小学校	流山市芝崎92	○	年1回	
12	学校施設課	八木北小学校	流山市美田208	○	年1回	
13	学校施設課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11	○	年1回	
14	学校施設課	東小学校	流山市名都借856	○	年1回	
15	学校施設課	東深井小学校	流山市東深井879-2	○	年1回	
16	学校施設課	鱈ヶ崎小学校	流山市鱈ヶ崎7-1	○	年1回	
17	学校施設課	西初石小学校	流山市西初石4-347	○	年1回	
18	学校施設課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1	○	年1回	
19	学校施設課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1	○	年1回	
20	学校施設課	流山北小学校	流山市加1-795-1	○	年1回	
21	学校施設課	西深井小学校	流山市西深井67-1	○	年1回	
22	学校施設課	南流山小学校	流山市木487	○	年1回	
23	学校施設課	南部中学校	流山市加3-600-1	○	年1回	
24	学校施設課	常盤松中学校	流山市東初石3-134	○	年1回	
25	学校施設課	北部中学校	流山市大字中野久木577	○	年1回	
26	学校施設課	東部中学校	流山市名都借865	○	年1回	
27	学校施設課	東深井中学校	流山市東深井47	○	年1回	
28	学校施設課	八木中学校	流山市古間木210-2	○	年1回	
29	学校施設課	南流山中学校	流山市流山2539-1	○	年1回	
30	学校施設課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1	○	年1回	
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2	○	年1回	
32	学校施設課	おおたかの森小学校・中学校	流山市おおたかの森西2-13-1	○	年1回	
33	保育課	中野久木保育所	流山市中野久木373	○	年1回	
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3	○	年1回	
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5	○	年1回	
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1	○	年1回	
37	保育課	東深井保育所	流山市東深井177-2	○	年1回	
38	教育総務課	ひよどり学童クラブ	流山市長崎2-565	○	年1回	
39	図書館、博物館	中央図書館、博物館	流山市加1-1225-6	○	年1回	
40	博物館	埋蔵文化財収蔵庫	流山市古間木212			
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2	○	年1回	
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994	○	年1回	
43	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1	○	年1回	
44	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1	○	年1回	
45	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6	○	年1回	
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405	○	年1回	
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	おおたかの森東1-1-1	○	年1回	

No.	課名	施設名	住所	施設管理	備考	台数	回数
1	財産活用課	本庁舎(第一庁舎・第二庁舎・第四庁舎)	流山市平和台1-1-1				
2	財産活用課	第三庁舎	流山市平和台1-3-1				
3	財産活用課	江戸川駅前庁舎	流山市江戸川台東1-4				
4	健康増進課	保健センター	流山市西初石4-1433-1				
5	社会福祉課	駒木台福祉会館	流山市駒木台221-3				
6	社会福祉課	赤城福祉会館	流山市流山8-1071				
7	社会福祉課	江戸川台福祉会館	流山市江戸川台東1-251				
8	児童発達支援センター	つばさ学園児童デイサービス施設	流山市駒木台221-3				
9	学校施設課	流山小学校	流山市流山4-413				
10	学校施設課	新川小学校	流山市中野久木339				
11	学校施設課	八木南小学校	流山市芝崎92				
12	学校施設課	八木北小学校	流山市美田208				
13	学校施設課	江戸川台小学校	流山市江戸川台東3-11				
14	学校施設課	東小学校	流山市名都借856				
15	学校施設課	東深井小学校	流山市東深井879-2				
16	学校施設課	鶴ヶ崎小学校	流山市鶴ヶ崎7-1				
17	学校施設課	西初石小学校	流山市西初石4-347				
18	学校施設課	向小金小学校	流山市向小金3-149-1				
19	学校施設課	長崎小学校	流山市野々下2-10-1				
20	学校施設課	流山北小学校	流山市加1-795-1				
21	学校施設課	西深井小学校	流山市西深井67-1				
22	学校施設課	南流山小学校	流山市木487				
23	学校施設課	南部中学校	流山市加3-600-1				
24	学校施設課	常盤松中学校	流山市東初石3-134				
25	学校施設課	北部中学校	流山市大字中野久木577				
26	学校施設課	東部中学校	流山市名都借865				
27	学校施設課	東深井中学校	流山市東深井47				
28	学校施設課	八木中学校	流山市古間木210-2				
29	学校施設課	南流山中学校	流山市流山2539-1				
30	学校施設課	西初石中学校	流山市西初石4-455-1				
31	保育課	幼児教育支援センター及び附属幼稚園	流山市江戸川台東3-2				
32	学校施設課	おおたかの森小学校・中学校	流山市おおたかの森西2-13-1	○	飲料水及び雑用水槽の水質検査 ①飲料水 残留塩素濃度測定 1回/週 ②雑用水 1)散水用 残留塩素濃度・PH・臭気・外観 1回/週、大腸菌・濁度 6回/年 2)トイレ用 残留塩素濃度・PH・臭気・外観 1回/週、大腸菌・濁度 6回/年 プール循環浄化装置保守点検業務(プール使用開始前及び使用終了後) 防犯カメラ保守点検(19型モニター1台、ハードディスクレコーダー1台、コントローラ/ジョイスティック1台、防犯カメラ9台、押し釦4台、カメラ駆動ユニット1台、電源制御ユニット1台) 建築物環境衛生管理技術者選任 水質検査(飲料水15項目・12項目・10項目) 空気環境測定(12ポイント/1階、12ポイント/2階、12ポイント/3階)共用部及び専有部 1日2回測定 温度、湿度、気流、CO、CO2、浮遊粉塵、(照度2回/年) 汚染物質シックスケール測定(3ポイント/1階、2ポイント/2階、3ポイント/3階)共用部及び専有部 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、ハラジクロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン 害虫駆除トラップ設置場所(38ポイント/1階、60ポイント/2階、49ポイント/3階)共用部及び専有部 グリストラップ清掃 1,500L(内部4槽式)・130L(内部2槽式)グリストラップ内部清掃及び1500L部分配管洗浄、汚泥処理、漏水の有無、外観点検	1式	1回/週 1回/週・6回/年 1回/週・6回/年 2回/年 1回/年 1式 3回/年 36ポイント 6回/年 8ポイント 1回/年 147ポイント 2回/年 1式 2回/年
33	保育課	中野久木保育所	流山市中野久木373				
34	保育課	平和台保育所	流山市平和台2-6-3				
35	保育課	江戸川台保育所	流山市江戸川台東3-5				
36	保育課	向小金保育所	流山市向小金3-102-1				
37	保育課	東深井保育所	流山市東深井177-2				
38	教育総務課	ひよどり学童クラブ	流山市長崎2-565				
39	図書館、博物館	中央図書館、博物館	流山市加1-1225-6				
40	博物館	埋蔵文化財収蔵庫	流山市古間木212				
41	公民館	文化会館	流山市加1-16-2	○	(1)ホール棟(地下機械室等) 空調フィルター清掃(エアコン16枚、全熱交換器8枚) 送風管、排風管、冷温管点検及びモーター点検 エアハンドリング点検 エアハンドリングフィルター清掃 熱交換器付ファンユニット(配電盤も含む) 熱交換器付ファンユニットフィルター清掃 吸収式冷温水発生機保守管理 矢崎総業(CX-KZX60PS)2台 冷却塔一体型冷温水発生装置の冷却塔部清掃 クーリングタワー薬剤注入装置点検(薬剤費、水質分析、レジオネラ属菌検査含む) 受水槽、排水槽、給排水管、雨水管点検 給水ポンプ、排水ポンプ、給排水等設備用配電盤、塩素注入装置点検 (2)公民館棟 空調フィルター清掃(エアコン64枚、全熱交換器40枚) ガスヒートポンプエアコン点検(5台) 高架水槽、給排水管、雨水管点検 空気環境測定 照度測定 残留塩素測定 冷水器冷却管内部洗浄	24枚 1式 2台 20枚 1台 16枚 1式 1式 1式 1式 1式 1式 104枚 1式 1式 6ポイント 6ポイント 1検体 2台	2回/年 12回/年 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 12回/年 1回/年 1回/年 12回/年 12回/年 1回/年 2回/年 52回/年 2回/年
42	消防総務課	消防本部・中央消防署	流山市三輪野山1-994				
43	北消防署	北消防署	流山市美原2-139-1				
44	東消防署	東消防署	流山市前ヶ崎449-1				
45	南消防署	南消防署	流山市南流山3-9-6				
46	道路管理課	運河駅自由通路	流山市東深井405	○	エレベーター設備保守点検 エスカレーター設備保守点検 消防設備保守点検 シャッター保守点検 日常清掃(711.29㎡、EV2台、ESC2台)、1回当りの清掃時間 2H×1回/週 定期床面清掃(711.29㎡、EV2台、ESC2台) ガラス清掃(101.6㎡) EVシャフト内ガラス清掃及び鉄骨清掃 照明器具清掃(蛍光灯17台、ダウンライト69台) 緊急清掃(2回/週) 防犯カメラ監視業務 巡回警備業務(1日2回) 機械警備業務(火災) 防犯カメラ保守点検	2台 2台 1式 1台 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式	12回/年 12回/年 2回/年 1回/年 52回/年 3回/年 2回/年 1回/年 1回/年 104回/年 12回/年 12回/年 6回/年 2回/年 52回/年 12回/年 12回/年 12回/年 1回/年
47	道路管理課	流山おおたかの森駅自由通路	おおたかの森東1-1-1	○	エレベーター設備保守点検 エスカレーター設備保守点検 エスカレーター遠隔監視業務 消防設備保守点検 日常清掃(2245㎡、EV4台、ESC5台)、1回当りの清掃時間 5H×1回/週 定期床面清掃(2245㎡、EV4台、ESC5台) ガラス清掃(456㎡) EVシャフト内ガラス清掃及び鉄骨清掃 照明器具清掃(照明器具約200台) 緊急清掃(4回/週) 防犯カメラ監視業務 巡回警備業務(1日2回) 機械警備業務(火災) 防犯カメラ(8台)保守点検	4台 5台 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式	12回/年 12回/年 12回/年 2回/年 52回/年 3回/年 2回/年 1回/年 1回/年 208回/年 12回/年 12回/年 12回/年 1回/年

(1) 電気設備

点検部位	点検項目	点検周期					
		1か月	2か月	3か月	6か月	年	
配電設備	分電盤	(1)外観の汚損・損傷の有無	○				
		(2)盤内外部・取付け状態・器具の異常の有無	○				
		(3)接続端子部の過熱の有無	○				
負荷設備	照明設備	(1)器具外観の汚損・損傷の有無	○				
		(2)器具取付け状態の良否	○				
		(3)機器、器具使用状態の適否	○				
	制御盤(動力)	(1)外観の汚損・損傷の有無	○				
		(2)表示灯の点滅状態の確認	○				
		(3)異音・異臭の有無	○				

(2) 空調設備

機器名	点検項目	点検周期					
		1か月	2か月	3か月	6か月	年	
空調設備	ガスヒートポンプエアコン 空冷ヒートポンプエアコン	(1)異音、異臭、振動の有無	○				
		(2)漏水の有無	○				
		(3)ケーシング、外観点検	○				
		(4)改正フロン法に係る簡易点検			○		
空調設備	全熱交換器	(1)運転状況の確認	○				
		(2)外観の汚損・損傷・漏水の有無	○				
空調設備	加湿器	(1)運転状況の確認 ※運転期間中毎月	○※				
		(2)外観の汚損・損傷・漏水の有無 ※運転期間中毎月	○※				
空調設備	給排気ファン	(1)異音、異臭、振動の有無				○	
		(2)軸受けのグリスの良否				○	
		(3)Vベルト及びブリーリーの良否				○	
		(4)ケーシング、キャンパス等の外観目視				○	

(3) 給排水衛生設備

機器名	点検項目	点検周期					
		1か月	2か月	3か月	6か月	年	
給水設備	受水槽・雑用水槽 給水ポンプ 衛生器具	(1)外観の汚損・損傷・漏水の有無	○				
		(2)密閉・施設・防虫網の損傷の目視	○				
		(3)異音・振動の有無	○				
		(4)保温材及び配管支持金具損傷の有無	○				
		(5)バルブ等の漏れの有無	○				
給湯設備	電気温水器 ガス給湯器	(1)運転状況の確認				○	
		(2)外観の汚損・損傷・漏水の有無				○	
排水設備	排水槽 排水ポンプ	(1)排水槽の損傷汚れの有無				○	
		(2)ポンプの異音・振動の有無	○				
		(3)排水詰り・漏水・臭い等の有無	○				
		(4)バルブ等の漏れの有無	○				

(4) 消防設備

点検部位	点検項目	点検周期					
		1か月	2か月	3か月	6か月	年	
消防設備	消火器	(1)設置位置及び標識の確認	○				
		(2)変形・損傷・腐食の有無	○				
		(3)安全装置・封印・キャップの良否	○				
		(4)ホース・ノズル・ホーンの変形・損傷・劣化の有無	○				
		(5)指示圧力の適否の確認	○				
	消火設備	自動火災報知盤 非常放送盤 防火防排烟盤	(1)蓄電池及び非常電源電圧の確認	○			
			(2)各種スイッチの定位置の確認	○			
			(3)各種表示灯の点灯試験の実施	○			
	消火設備	誘導灯及び誘導標識	(1)非常電源の点灯確認	○			
			(2)外箱・表示面の変形・汚損の有無	○			
			(3)視認障害の有無	○			
			(4)光源のちらつき・不点灯の有無	○			
			(5)誘導標識にあっては採光の適否	○			
	消火設備	連結送水管	(1)送水口の変形、損傷、腐食の有無	○			
			(2)標識の有無及び適否の確認	○			
(3)配管弁の変形、損傷、腐食の有無			○				
(4)バルブからの漏れの有無			○				
消火設備	避難器具	(1)設置位置及び標識の確認	○				
		(2)変形・損傷・腐食の有無	○				

(5) 建築設備

点検部位	点検項目	点検周期				
		1か月	2か月	3か月	6か月	年
建物外部	屋上・塔屋	(1)ルーフトン排水状態の良否		○		
		(2)防水層の膨れの有無		○		
		(3)堆積物・ゴミの有無		○		
		(4)笠木、パラペットの脱落・損傷・ひび割れ・剥落等の有無		○		
建物外部	外壁・外部建具	(1)破損・腐食・汚れ・変形の目視	○			
		(2)白亜化、発華現象の有無の目視	○			
		(3)錆及び腐食の目視	○			
		(4)シーリングの剥離及び破損の有無を目視	○			
		(5)目視による周囲からの漏水・雨水侵入の有無	○			
建物内部	階段	(1)清掃の実施状況と良否				○
		(2)亀裂・剥離・変形の有無				○
		(3)目地材の損傷の有無				○
		(4)ノンスリップ等金具の剥離・錆の有無				○
建物内部	床・内装・天井・ドアチェック・玄関扉	(1)清掃の実施状況と良否				○
		(2)汚損・亀裂・剥離・変形・浮きの確認				○
		(3)開閉時異音・きしみ・内装等塗装状態の良否				○
		(4)漏水跡・雨水侵入の痕跡・結露の状態の有無				○
建物外部	建物外周部	(1)ゴミ・雑草・放置自転車の有無				○
		(2)犬走り・舗装のひび割れ・陥落・排水不良・破損				○
		(3)境界石異常・越境の有無				○
		(4)塀・フェンス等の錆び・変形・腐食・傾斜・沈下の有無				○
建物外部	壁面文字・看板	(1)本体の破損・腐食・ゆがみ・汚れ・亀裂・劣化の有無				○

巡回点検表

施設名

点検日 ○○年 ○月 ○○日

点検者： ○○ ○○

(1) 電気設備

点検部位		点検項目	点検周期	判定	備考
負荷設備	照明設備	(1) 器具外観の汚損・損傷の有無	1回/月		
		(2) 器具取り付け状態の良否	1回/月		
		(3) 機器、器具使用状態の適否	1回/月		

(2) 空気設備

機器名		点検項目	点検周期	判定	備考
空調設備	ガス・ヒートポンプ 空冷ヒートポンプ	(1) 異音、異臭、振動、の有無	1回/月		
		(2) 漏水の有無	1回/月		
		(3) ケーシング、外観点検	1回/月		
	給排気ファン	(1) 異音、異臭、振動、の有無	2回/年		
		(2) 軸受けのグリスの良否	2回/年		
		(3) Vベルト及びプーリーの良否	2回/年		
		(4) ケーシング、キャンパス等の外観目視	2回/年		

(3) 給排水衛生設備

機器名		点検項目	点検周期	判定	備考
給水設備	受水槽・雑用水槽 給水ポンプ	(1) 外観の汚損・損傷・漏水の有無	1回/月		
		(2) 密閉・施錠・防虫網の損傷の目視	1回/月		
		(3) 異音・振動の有無	1回/月		
		(4) 保温材および配管支持金具損傷の有無	1回/月		
		(5) ハルブ等の漏れの有無	1回/月		
	衛生器具	(1) 外観の汚損・損傷・漏水の有無	1回/月		
		(2) 密閉・施錠・防虫網の損傷の目視	1回/月		
		(3) 異音・振動の有無	1回/月		
		(4) 保温材および配管支持金具損傷の有無	1回/月		
		(5) ハルブ等の漏れの有無	1回/月		
給湯設備	電気温水器	(1) 運転状況の確認	2回/年		
		(2) 外観の汚損・損傷・漏水の有無	2回/年		
排水設備	排水槽 排水ポンプ	(1) 排水槽の損傷汚れの有無	1回/年		
		(2) ポンプの異音・振動の有無	1回/月		
		(3) 排水詰り・漏水・臭い等の有無	1回/月		
		(4) ハルブ等の漏れの有無	1回/月		

(4) 消防設備

点検部位		点検項目	点検周期	判定	備考
消防設備	消火器	(1) 設置位置および標識の確認	1回/月		
	消火栓ポンプ	(1) 外観の汚損・損傷・漏水の有無	1回/年		
		(2) ポンプの異音・振動の有無	1回/月		
		(3) 標識の有無及び適否の確認	1回/月		
		(4) ハルブ等の漏れの有無	1回/月		
	自動火災報知盤 非常放送盤 防火防排煙盤	(1) 蓄電池および非常電源電圧の確認	1回/月		
		(2) 各種スイッチの定位置の確認	1回/月		
		(3) 各種表示灯の点灯試験の実施	1回/月		

(5) 建築設備

点検部位		点検項目	点検周期	判定	備考
建物外部	屋上・塔屋	(1) ルーフドレン排水状態の良否	4回/年		
		(2) 防水層の膨れの有無	1回/年		
		(3) 堆積物・ゴミの有無	4回/年		
		(4) 笠木、パラペットの脱落・損傷・ひび割れ・剥落等の有無	1回/年		
	外壁・外部建具	(1) 破損・腐食・汚れ・変形の目視	1回/年		
		(2) 白亜化、発華現象の有無の目視	1回/年		
		(3) 錆および腐食の目視	1回/年		
		(4) シーリングの剥離および破損の有無を目視	1回/年		
		(5) 目視による周囲からの漏水・雨水侵入の有無	1回/年		

判定 凡例 ○…正常、 △…要注意(経過観察)、 ×…故障(要修理)、 ◎…巡回時修理対応済、 一…当月点検未実施