

流山市 雨水出水浸水想定区域図

1. 説明文

①この図は、水防法の規定により定められた想定最大規模降雨による内水浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

②この図は、令和7年度の各排水施設の整備状況を勘案して、下水道計画の基準を超える想定最大規模の降雨により想定される内水氾濫および浸水状況をシミュレーションにより予測したものです。

③このシミュレーションにあたっては、洪水（河川の破堤または越水）による氾濫等を考慮していません。

④管路データがある下水道施設をモデル化しているため、未整備の地域などにおいて側溝・水路など下水道施設以外の排水施設の影響により想定が異なる場合があります。また下水道施設などにゴミが貯まるなど、施設の状況によっては、想定される浸水が実際と異なる場合があります。

2. 基本事項

- ①作成主体：流山市
- ②指定年月：令和8年2月
- ③指定の根拠法令：水防法（昭和24年法律第193号）第14条の2第2項
- ④対象となる範囲：流山市
- ⑤対象とした降雨：想定最大規模降雨（H20年8月30日～31日降雨引き伸ばし）
時間最大雨量153mm 総雨量195.0mm

凡例

浸水深等

5m以上


3m～5m

1m～3m

0.5m～1m

0.3m～0.5m

0.1m～0.3m




- 流山市域
- 市役所
- 鉄道
- 駅
- 有料道路
- 水域・調整池
- 幹線道路

令和8年台風25号（暫定版）

浸水発生箇所

※国・県道については、記載していません



0 250 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 m