

No	質問	回答
1	契約書締結後、契約内容について一部変更したい場合、協議を行うことは可能でしょうか。契約書変更が不可能な場合、協定書を別途締結させていただくことは可能でしょうか。あるいは、弊社様式での対応は可能でしょうか。	電力売買契約書は、毎年交わしますので、契約内容の変更がある場合、協議を行うことは可能ですが、基本的に年度途中の契約変更および、協定書を別途締結することは認めません。また、契約書の書式については、契約事業者の様式を確認次第、市の書式で対応するか、契約先の書式で対応するか検討します。
2	地域の旧一般電気事業者において、燃料費調整単価の算定方法の見直しが行われた場合、本契約においても同様に見直しが行われるものと考えてよろしいでしょうか。それとも、契約時の燃料費調整単価の算定方法のまま、契約期間内は変更なしとなりますでしょうか。	契約時の燃料費調整単価のまま、最長5年の契約期間内は変更なしとします。
3	契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転等により電力を供給停止する施設がある場合、別途書面にて申込を頂くとの認識でよろしいでしょうか。	問題ありません。
4	弊社では検針日以外の期中再点や廃止は基本料金の日割り計算はしない、停電等などの中止制限割引をしないといった点がございましてよろしいでしょうか。	問題ありません。
5	基本の支払方法として、口座振替（自動引落し）かクレジットの二種類ですが、いずれかの方法での支払方法は可能でしょうか。	口座振替が可能です。
6	弊社の請求書について、合算の請求金額及び振込先を示した圧着ハガキによる請求書を発行し、供給場所ごとの使用量、料金等を示す内容は、Webで確認頂く運用を基本としておりますが、そのような運用は可能でしょうか。上記内容が不可の場合で紙での請求書の場合、請求書は1枚で、別途料金内訳書等で供給場所ごとの使用量、料金等を示す運用と理解してよろしいでしょうか。	基本的に口座振替で対応下さい。万が一、請求書払いの場合、質問のとおり料金内訳書等で供給場所ごとの使用量、料金等をお示しいただく運用となります。
7	請求書は、電子印かつ角印で可能でしょうか。	電子印で問題ありません。
8	27日での引き落としは可能でしょうか。	口座振替日の指定は可能です。
9	弊社契約となった場合、請求時の電気料金の計算方法は基本料金、電力量料金、燃料費調整額それぞれ銭未満四捨五入とし、それらの合計した金額を円未満切り捨てとなりますがよろしいですか。	問題ありません。
10	様式3「低圧施設一覧」の「低圧施設一覧」シートの契約単位の容量と、「電力計算（従量B）」、「電力計算（従量C）」、「電力計算（低圧）」シートの容量に相違が散見されます（従量電灯BのNo5、No13、14、15について「一覧」50A、30A、30A、32A⇒「電力計算」60A、60A、60A、20A など他にも相違あり。また低圧No114について月途中で容量が変わっている）。どちらの容量が正となりますでしょうか。また、「一覧」と「電力計算」シートが正しい契約容量で一致した様式3資料をご提供いただけますでしょうか。	様式3を訂正し、ホームページに掲載しましたので、新しい書式をご利用ください。
11	指定の様式3「低圧施設一覧」に定めるシート「提案金額総額」「電力計算（従量A）」「電力計算（従量B）」「電力計算（従量C）」「電力計算（低圧）」の作成にあたり、弊社の料金体系に合わせて項目等の変更は可能でしょうか。	様式3の書式の変更はしませんので、割引がある場合は、単価に含めて下さい。
12	様式3「低圧施設一覧」に定めるシートや契約書の単価について、弊社では、基本料金単価、電力量料金単価、割引率の記載としたいのですがよろしいでしょうか。この場合、各々の単価と契約電力、電力量などに基づいて算出された合計額に所定の割引率を乗じて割引額を算出し、その割引額を減じた金額が合計額となります。	割引がある場合は、単価に含めてください。（※募集要綱も併せて訂正したためご確認下さい。）
13	4-7(2)積算方法イ算定基準(IV)に、「料金その他の計算における合計金額の単位は1円としその端数は小数点以下を切り捨てる」と記載がございまして、ご指定の様式3「電力計算（従量A）」「電力計算（従量B）」「電力計算（従量C）」「電力計算（低圧）」の作成にあたり、施設毎の月毎電気料金合計で端数を切り捨てるという理解でよろしいでしょうか。また施設毎の基本料金月額及び電力量料金月額の端数処理は任意の方法でよろしいでしょうか。	端数処理の方法については、指定しませんので各社の方法に一任します。
14	従量電灯B、従量電灯Cおよび低圧電力の電気を全く使用しない月（電力量未使用月）については、弊社は基本料金を半額で算定しております。提案金額総額算定にあっても、電力量未使用月（0 kWh）の基本料金を半額で算定を行ってもよろしいでしょうか。	問題ありません。
15	提案金額総額算定にあたって力率は考慮しないのご指示ですが、弊社では力率割引増は設けておりません。このため、契約締結においても力率は設定いたしませんかよろしいでしょうか。	問題ありません。
16	企画提案書類一式は正本1部、副本1部の提出ですが、同時提出書類（ア～エ）については、1部提出でよろしいでしょうか。また、同時提出書類（ア～ウ）については、原本の提出でしょうか。	問題ありません。
17	企画提案書のファイルの表紙に記載する文言等に指定はございますか。また、ファイルに綴じるにあたり、書類に穴をあけてもよろしいでしょうか。	問題ありません。
18	企画提案書を郵送により提出する際に、書類に記載する日付は郵送する日でよろしいでしょうか。日付の指定がございましたら教えてください。	郵送日で問題ありません。