

No	質問内容	回答
1	契約書締結後、契約書に記載がない事柄で弊社が協議を申し出た場合、応じていただけますか。	可能です。
2	地域の旧一般電気事業者において、燃料費調整単価の算出方法の見直しが行われた場合、弊社においても同様に見直しを行う予定ですが応じて頂けますか。	可能です。
3	地域の旧一般電気事業者が料金を改定した場合や市場価格の変動又は経済状況等の変更があった場合は、協議の上、契約単価等の変更は可能ですか。	可能です。その時点で別途協議します。
4	契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転等により電力を供給停止する施設がある場合、別途書面にて申込を頂かないと対応できませんので容赦ください。	別途書面申込とします。
5	契約電力が500kW未満の施設は、各月の契約電力は「その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。」という運用になります。	その運用とします。
6	契約電力が500kW以上の場合で、変更の必要性があるときは、発注者と受注者が協議して契約電力を変更することとなります。	その予定です。
7	様式3-2「施設ごとの総電気料金の年月欄の記載は、実績と同じH31.4～R2.3となっておりますが、その記載のまま提出してよろしいでしょうか。	昨年度をベースとして算出することとしておりますので問題ありません。
8	念のためお伺いいたしますが、様式2「総括表」に記載する金額については、以下の認識でよろしいでしょうか。 上段: 様式3-1「施設一覧及び総電気料金算出表で算出した総電気料金(税込)の47施設合計金額 下段: 上段に記載した総電気料金(税込)の110分の100相当額(※1円未満の端数が生じる場合は切り上げ)	下段は端数切り捨てとします。※募集要綱上は、切り上げと記載がありますが切り捨てに統一させていただきます。
9	企画提案書一式及び同時提出書類(ア～エ)に記載する日付は提出する日でよろしいでしょうか	お見込のとおりです。
10	企画提案書の副本一部については、正本の写しでよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
11	企画提案書の一式をA4ファイルの綴じる際、書面に穴を開けて閉じてもよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
12	企画提案書一式は、正本1部、副本1部の提出ですが、同時提出書類(ア～4)については、1部提出でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
13	代表者以外が企画提案書を持参提出する際に、委任状の提出は必要でしょうか。必要な場合は任意様式でよろしいでしょうか。	委任状は不要です。
14	3-1参加資格の(2)対象施設に関する電気使用量のデマンドデータをインターネット等を活用して「見える化」できるシステムを導入しており、集計・分析、データ出力ができること。上記内容について、リアルタイムの確認ではなく翌日以降の確認となるが問題ないでしょうか。	翌日以降でも確認できれば問題ありませんが、確認方法としインターネットで確認できることは条件とします。(紙ベースでは受け付けません。)また、「見える化」できるシステムにより、集計・分析、データ出力ができることもまた、今回の公募の参加条件となります。
15	企画提案書の提出は郵送でも可能でしょうか。	可能ですが、11月30日必着です。
16	弊社は社内セキュリティの観点からデータを外部媒体に保存することが禁止されている為、様式3-1、3-2のデータを収めたCD-Romの代わりに電子メールでの提出は可能でしょうか。	原則CDですが、やむ負えない場合については、可とします。
17	各施設の現供給者を教えてください。	今回の公募対象の47施設で株式会社エネットから電力の供給を受けています。
18	過去に新電力会社に切り替えたことの無い施設はございますでしょうか。	今回の公募対象施設の中ではありません。
20	A4版ファイルの指定はございますでしょうか？(色、型番など)	指定はありません。
21	企画提案書の提出方法について、正本、副本をそれぞれ別々のファイルに綴じるという認識でよろしいでしょうか。	問題ありません。
22	提出者する印鑑証明書、商業登記簿謄本、納税証明書はそれぞれ写しでもよろしいでしょうか。	原本になります。※納税証明書はその3の3で財務諸表の提出もお願いします。
23	企画提案書の提出時について封筒は必要でしょうか。必要な場合、封筒の記載方法や封印など規定があればお示しください。	必要ありません。
24	非化石証書料金(電力量×単価)として、相場によって変動する可能性のある単価を適用したいが可能でしょうか。	可能です。
25	非化石証書料金を単価固定とする場合、契約更新時に単価の見直しを行うことは可能でしょうか。	著しい変更があった場合について、別途協議します。 ※企画提案書には、No9記載のとおり非化石証書の単価を考慮した単価を記載ください。
26	非化石証書を単価固定とする場合、通常の単価に上乗せした単価にて契約を行うため、内訳が出ませんが問題ないでしょうか。	非化石証書の単価を考慮した単価を記載願います。
27	再生可能エネルギー100%電力ということを証明する書類は当社の様式で問題ないでしょうか。	問題ありません。
28	企画提案書の様式3-1、3-2について単価を小数点第2位まで表示させてもよいでしょうか。	原則小数点第2位まで表記願います。
29	総括表に記載する金額は税抜若しくは税込みのどちらでしょうか。	様式2の総括表の上段空欄は税込金額、下段空欄は税抜金額で記載願います。
30	総括表に税抜き金額を記載する場合、様式3-1の総電気料金(税込)の合計金額を割戻すという認識でよろしいでしょうか。それとも施設毎に割戻した金額を足し合わせるのでしょうか。	No.8と同一とします。
31	各施設の現在の電力供給会社を教えて下さい。	No.17と同一とします。
32	各施設について自動検針装置はついてますか。	設置済です。
33	各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。また、ある場合は契約電力(kw)を教えて下さい。	今回の公募対象施設では、自家発補給電力契約はありません。
34	入札書に記載する日付は作成日でよいですか。	企画提案書の提出日を記載願います。
35	入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか(力率割引を考慮する)	様式3-2に数式が組まれていますので、それに沿った形で算出してください。
36	ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますか？	例えば、自動販売機等の電気料金については、市で一度立て替え、別途自動販売機業者に請求をしておりますので、問題ありません。
37	弊社の請求書は、翌月15日迄に到着とし、請求書受領後30日以内(翌々月15日迄)に振込となりますが、ご了承いただけますでしょうか。	問題ありません。
38	今回の電力と現在の電力が違う場合、落札時に変更手続きが必要となる為、現在の電力を教えてください。尚、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合は、超過した契約電力での契約となりますか？	今回の公募にあたっては、記載のとおり9月現在の契約電力により算出願います。契約開始前には契約電力の変更も想定されることから別途協議します。
39	契約電力が500kW以上(協議制)の拠点について、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご了承いただけますでしょうか。	理由書を提出し却下された際には、契約電力の見直しも兼ね協議します。
40	契約電力が500kW以上(協議制)の拠点について、今現在の契約電力と2019年10月～2020年9月の1年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。 例: 契約電力:〇〇kW 最大需要電力実績:2020年8月 〇〇kW	契約電力571kWh 最大需要電力実績2020年8月 533kW
41	供給期間中に契約電力の変更予定はございますでしょうか。	契約電力は、キッコーマンアリーナで協議制、その他施設で実量制となっているため、変更は考えられます。
42	落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書1ヶ月分の写しをご提出いただくことは可能ですか。	落札後、現在の契約事業者と協議し、確認が取れれば、情報提供可能です。
44	現在の計量日を教えてください。尚、1日以外の場合は、年間の請求が13回、かつ供給最終月のご請求が翌月、翌々月の2回に分割され、最後の請求書は5月15日迄に到着となります。ご了承頂けますでしょうか。以上、ご了承いただけますでしょうか。	計量日は毎月1日です。
45	過去に新電力会社に切り替えたことはありますか	平成25年度に切り替えました。
46	2021年10月に託送料金値上げ予定になつておりますが、値上げ適応してよろしいでしょうか。もしくはそこも加味して応札するべきでしょうか。	値上げを加味しない形で応札願います。託送料金が値上げした際に別途協議します。