

ジェトロ跡地活用事業 質問と回答

更新日	番号	質問・対象		質問内容	対応方針	
8月4日	37	設計建設 要求水準書	p21-22	Ⅲ（３）③ ８）学習スペース兼IT ルーム	学習スペース兼ITルームでのLANやWi-Fiの利用規模を 想定しているか。	「設計、建設に関する業務要求水準書」p21に記載 している床面積50㎡の中で、利用人数を想定いた だき、これを踏まえた通信環境を整備してください。
8月4日	38	設計建設 要求水準書	p22-23	Ⅲ（３）③ ９）インクルーシブス ペース	インクルーシブスペースの規模が100～160㎡と記載さ れているのに対して、当施設内に設ける各諸室（ス ヌーズレン室、感覚統合室）の規模がそれぞれ50㎡程 度と100㎡程度と記載されているが、各諸室の面積の 幅として決まりはあるか。	インクルーシブスペースの規模については、以下の とおりとしてください。 9) インクルーシブスペース 規模：130㎡ 9)-1 スヌーズレン室 規模：50㎡ 9)-2 感覚統合室 規模：80㎡
8月4日	39	設計建設 要求水準書	p12-30	Ⅲ（３）③	各諸室の面積として、どの程度の誤差まで認められ るか。	本提案の提出の段階では、各施設の面積における誤 差は、±5%の範囲で提案してください。